

ROZVÁDZAČ R3

ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S

OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

OCHRANA ZÁKLADNÁ : 412 IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI

OCHRANA PRI PORUCHE : 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN

411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE

411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI

SKRATOVÁ ODOLNOSŤ ISTIACICH PRVKOV : 10kA

Pi=20kW

Ps=10kW

ROZVÁDZAČ : TYPOVÁ MODULÁRNA ROZVODNICA, POD OMIETKOU, IP 20

±0,000 = 1. NP

Projektová dokumentácia slúži ako
podklad pre stavebné povolenie

Tento výkres je originál a jeho kopírovanie bez súhlasu majiteľa je trestné podľa
§21.odst. d) zákona č. 383/1997 Z.z.

Projektová dokumentácia nenahrádza
výrobnú a dielensku dokumentáciu
dodávateľa

Vypracoval:	Ing. N. Horváth	Stavba:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLIACEHO STREDISKA MESTA STRÁŽSKE		<div> TERA green s.r.o Orechová 23,085 01 Bardejov telefón: +421 905 873 209 email: astefankoval@gmail.com</div>		
Projektant:	Ing. N. Horváth	Stavebník:					Mesto Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Zodp.projektant:		Miesto stavby:	Strážske, č.p. 543/3, k.ú. Strážske	Dátum:	8/2017	Stupeň:	DOUP
		Objekt:	SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT	Č. Zák.:	8917	Kóty v:	mm
H.I.P.:		Diel:	ELEKTROINŠTALÁCIA	Formát:	3x A4	Mierka:	- - -
		Obsah:	ROZVÁDZAČ R3	Časť:	D	Príl.č.:	8

Kopírovanie a akékoľvek zmeny v tejto projektovej dokumentácii je možné realizovať len so súhlasom projektanta stavby!!!!



