

# TECHNICKÁ SPRÁVA

## 1.IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Stavba:	<b>ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLIACEHO STREDISKA V MESTE STRÁŽSKE</b>
Stavebník:	<b>MESTO STRÁŽSKE</b>
Profesia:	<b>VZDUCHOTECHNIKA</b>
Stupeň:	<b>DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE</b>

## 2.ÚVOD

Predmetom projektu je riešenie vetrania budovy školiaceho centra v meste Strážske v stupni „Dokumentácia na vydanie stavebného povolenia“.

Podklady k vypracovaniu:

- zadanie projektanta AS časti
- zadanie spracovateľa energetického hodnotenia budovy

### **Zadanie investora:**

1. Riešiť vetranie budovy školiaceho centra

### **Zariadenia pre daný objekt:**

#### **Zariadenie č.1- Vetranie priestorov školiaceho centra**

V dokumentácii boli zohľadnené tieto normy :

STN EN13779 Vetranie nebytových budov Všeobecné požiadavky na vetracie a klimatizačné zariadenia

STN EN 15242Vetranie budov Výpočtové metódy na stanovenie prietoku vzduchu v budovách vrátane infiltrácie

STN 73 0548 Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov

STN 73 0872 Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru VZT zariadení

STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb –spoločné ustanovenia

Nariadenie vlády SR č.40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami  
ďalšie súvisiace normy, predpisy a odborná literatúra.

### **Potrebné energie a média k prevádzke zariadení:**

- el. rozvodná sústava : 230V, 50 Hz

### **3. TECHNICKÉ RIEŠENIE**

#### **3.1 Zariadenie č.1: Vetranie priestorov školiaceho centra**

Priestory školiaceho centra budú vetrané VZT rekuperačnou podstroponou jednotkou, ktorá bude umiestnená na pod stropom v sklade miestnosť č. 1.07. Jednotka bude vybavená reguláciou, automatickou funkciou prepínania zimného a letného režimu. Prívod a odvod vzduchu je navrhnutý do priestorov bufetu, kolkárne a školiacej miestnosti spiro potrubím vedeným pod stropom. Odvod vzduchu navrhujeme aj do priestoru chodby do ktorej bude vzduch prúdiť cez stenové mriežky so školiacej miestnosti.

Prívod a odvod vzduchu z exteriéru do jednotky je navrhnutý izolovanou potrubnou trasou ukončenou protidažďovou žalúziou na fasáde Vzhľadom na malú tlakovú dispozíciu VZT jednotky volíme čo najkratšie potrubné trasy a výustky s najnižšou tlakovou stratou. Potrubia vedené od VZT jednotky do exteriéru budú tepelne izolované, aby nedochádzalo ku kondenzácií. VZT potrubie Ø200mm prechádzajúce cez požiarnu únikovú cestu nie je nutné zabezpečovať požiarnymi klapkami, keďže plocha otvoru je menšia ako 0,04m<sup>2</sup>.

Vzduchové množstvo vetrané jednotkou je  $Q_v=1200\text{m}^3/\text{h}$  pri maximálnej tlakovej strate 250Pa.

Ovládanie jednotky bude možné nástenným ovládačom, ktorého presnú polohu určí zástupca investora pri realizácii.

### **4. POŽIADAVKY PRE PROFESIE:**

STAVBA:

- zhotoviť prestupy cez stavebnú konštrukciu pre VZT potrubí
- zabezpečiť otvory voči zatekaniu
- domurovanie a začistenie prestupov po montáži VZT zariadení

ELI:

- previesť prípojku pre napojenie všetkých zariadení podľa zadania, istiť dané výkony, uzemniť potrubia nad strechou.

ZTI:

- riešiť odvod kondenzátu od VZT rekuperačnej jednotky cez proti zápachový uzáver do kanalizácie

### **5. INŠTALOVANÝ ELEKTRICKÝ PRÍKON**

	230V 50Hz	400V/50Hz	
Z.č.1.1	2 x 750		ventilátory
Z.č.1.1	1 x 5000		el. ohrievač
W	6500	0	6500

### **7. POKYNY PRE MONTÁŽ**

Montáž VZT zariadenia je potrebné previesť podľa platných predpisov a noriem, pričom je potrebné dodržiavať pokyny pre montáž a prevádzku jednotlivých elementov.

Pri montáži VZT zariadenia je potrebné dodržiavať pokyny uvedené v tejto projektovej dokumentácii. Úpravy menšieho rozsahu, vynútené prípadnou odchýlkou stavebnej konštrukcie je možné realizovať po konzultácii so šéf montérom, podstatnejšie úpravy oproti

projektu, ktoré by mohli mať vplyv na funkčnosť zariadenia je možné realizovať po odsúhlasení projektantom.

Pri osadzovaní jednotky a upevňovaní je potrebné riadiť sa pokynmi uvedenými v ich montážnych predpisoch, po namontovaní zariadení bezpodmienečne overiť ich vodorovnosť. Montáž MaR môžu prevádzkať len osoby s osobitnou spôsobilosťou.

## **8. POKYNY PRE UŽÍVATEĽA, OBSLUHU A ÚDRŽBU**

Po prevedení montáže VZT zariadenia, silnoprúdovej časti, po prepojení nátrubkov na odvod kondenzátu na kanalizáciu prevedú sa komplexné skúšky a sprevádzkovanie zariadenia a zaškolenie obsluhy zariadenia.

Medzi základné povinnosti obsluhy a údržby patria tieto pravidelné úkony :

- udržiavanie VZT zariadení v čistote
- čistenie vzduchových filtrov a v prípade potreby aj výmenníkov
- kontrola správnej funkcie zariadení.

## **9 SKÚŠKY ZARIADENÍ**

A: Individuálne vyskúšanie – prevádza montér pri montáži

B: Príprava ku komplexnému vyskúšaní a komplexné skúšky – slúžia k preukázaniu prevádzky schopnosti dodaných zariadení.

C: Skúšobná prevádzka – uskutočňuje ju odberateľ na prevzatom zariadení (doba skúš. prev. je predom určená – spravidla 1 mesiac). Slúži na overenie, či dodané zariadenie dosahuje projektované parametre za predpokladaných prevádzkových podmienok.

## **10. ZÁVER**

Projektová dokumentácia bola vypracovaná v zmysle príslušných noriem a predpisov s použitím odbornej literatúry pre navrhovanie klimatizačných zariadení.

Jednotlivé zariadenia sú zakreslené vo výkresovej dokumentácii a špecifikované v Zozname strojov a zariadení.