

LEGENDA MESTNOSTI INP NOV/STN			
ČM	NAZIV	ROČNA	POSCH
MERNOSNET			

1.01	STROJOVNA	26.40 m²	1NP	300x
1.02	STROJOVNA	11.86 m²	1NP	300x
1.03	STROJOVNA	11.86 m²	1NP	300x
1.04	CHODBA	11.34 m²	1NP	150x
1.05	UMIVALNA	22.30 m²	1NP	150x
1.06	UMIVALNA	21.21 m²	1NP	150x
1.07	STAN	22.28 m²	1NP	200x
1.08	STAN	22.28 m²	1NP	200x
1.09	CHODBA	11.61 m²	1NP	150x
1.10	STAN	18.84 m²	1NP	200x
1.11	STAN	18.84 m²	1NP	200x
1.12	CHODBA	13.30 m²	1NP	300x
1.13	PODNOŽNICA	11.24 m²	1NP	300x
1.14	CHODBA +	41.44 m²	1NP	150x
1.15	WC PRISILN	4.07 m²	1NP	150x
1.16	WC ZENY	15.51 m²	1NP	150x
1.17	PRISILN WC ZENY	5.53 m²	1NP	150x
1.18	PRISILN WC MUŽI	7.47 m²	1NP	150x
1.20	PRISILNICA	2.34 m²	1NP	100x
1.21	CHODBA	4.68 m²	1NP	150x
1.22	CHODBA	7.48 m²	1NP	100x
1.23	SKLAD BUFEJU	7.48 m²	1NP	100x
1.24	ZAVRŠNE	27.73 m²	1NP	200x
1.25	VESTIBUL STAN	15.30 m²	1NP	100x
1.26	CHODBA	15.30 m²	1NP	100x

LEGENDA :


- ① IZVODIŠČA, ZAPUSTEN, 230V/16A, IP20
- ⚡ BELA S HORNJOU ZIDENJOU POTOČENJOU
- ⌋ JEDNOZASLJKA, ZAPUSTEN, 230V/16A, IP20
- ⌋ PNE NAPOLJENE PRIET, OHR, VODY
- ⌋ SPINAČ 3-FAZ, POD OMETKOJU, 16A/230V
- ⌋ VZT JEDNOTKA 400V, 7kW
- ⌋ ZASLJKA NASTENNA 230V/16A, IP44

ROZVODNÝ SYSTÉM, 3/N/PE, AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S
OCHRANNE OPATRENIA PRED ZASLJHOU ELEKTRICKÝM PRUDOM:
OCHRANA ZAKLADNA : 411.3.2 SAMOČINNÝV ODPOJENIA NAPÁJANIA V Sieti TN
OCHRANA PRI PORUČE : 411.3.2 SAMOČINNÝV ODPOJENIA NAPÁJANIA V Sieti TN
411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRANICAMI

±0,000 = 1. NP

Projekčné dokumentácie súčasti ako podklad:
– projektová dokumentácia pre
– projektová dokumentácia pre

Projekčné dokumentácie súčasti ako podklad:
– projektová dokumentácia pre
– projektová dokumentácia pre



Výpracová Ing. N. Horváth		Stavba: Mesto Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske		TERA green s.r.o.	
Projektant Ing. N. Horváth		Miesto stavby: Strážske, čp. 543/2, k.ú. Strážske		Dátum 12/2017	
Zodp. projektant Ing. N. Horváth		Objekt: SO 01 - Hlavný objekt		Kód v mm	
Diel		Elektronika, A. Bleskozvod		Miesto 1:100	
M.I.P. Ing. A. Štefáňová		Zásuvky INP		Číslo D	
				Príloha 02	