


POZNÁMKA:

PRED MONTÁŽOU OVERIŤ SMER PRÚDENIA JEDNOTLIVÝCH MÉDIÍ !  
NOVÉ POTRUBIE ZAIZOLOVAŤ MINERÁLNOU VLNOU HR. 60mm + OPLECHOVAŤ AI-PLECHOM HR. 08

3					
2					
1					
Zmena	Popis zmeny	Zodpovedný projektant	Vypracoval	Dátum	

<b>Termoklima</b> <i>Poprad</i>	Generálny projektant	Názov:	TERMOKLIMA, s.r.o.
		Adresa:	Košická 3646/68, 058 01 Poprad
		Konateľ:	Ing. Ján Stanek
		Telefón:	052/77 69 130, 052/77 69 131
		Email:	termoklima@termoklima.sk

Pečiatka a podpis:



Číslo sady:

Vedúci projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	<b>Termoklima</b> <i>Poprad</i>
Ing. Ján Stanek	Ing. Ján Stanek	Miroslav Kríššák	Miroslav Kríššák	
Miesto stavby: Svit				Zákazka: TK-2017-044
Investor: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit				Dátum: 10.2017
Stavba: ROZVOJ ÚČINNEJŠÍCH SYSTÉMOV CENTRALIZOVANÉHO ZÁSOBOVANIA TEPLOM ZALOŽENÝCH NA DOPYTE PO VYUŽITEL'NOM TEPLE V MESTE SVIT A PRIEMYSELNÝCH AREÁLOCH CHEMOSVIT A FINCHEM				Stupeň: Realizačný projekt
				Profesia: 400 Ústredné vykurovanie
				Formát: 3 A4
				Merítka: 1:25
Časť: PS 01 PRIMÁRNE HORÚCOVODNÉ ROZVODY PS 01.01 VONKAJŠIE NADZEMNÉ PRIMÁRNE ROZVODY NA POTRUBNÝCH MOSTOCH – VETVA VÝCHOD	Číslo výkresu:  409/13			
Obsah: VSTUP DO OBJEKTU č. 36				