



LEGENDA:

- KU - KLIZNE ULOŽENIE
- KUOV - KLIZNE ULOŽENIE S OSOVÝM VEDENÍM
- PB - PEVNÝ BOD
- △ - OCELOVÁ PODPORA -EXIST.
- △ - OCELOVÁ PODPORA -NOVÁ RIEŠ. ČASŤ STATIKA
- ▴ - PREDIZOLOVANÉ POTRUBIE V ZEMI
- OC.POTRUBIE ČIERNE IZOLOVANÉ, OPLECHOVANÉ - AL0,8mm - VONKAŠÍ ROZVOD
- OC.POTRUBIE ČIERNE IZOLOVANÉ, OPLECHOVANÉ - AL0,8mm - VNÚTORNÝ ROZVOD

DN250-IZ, Ø273x7/150

DIMENZIA POTRUBIA HĺBKBA IZOLÁCIE

POZNÁMKA:

PRED MONTÁŽOU OVERIŤ SMER PRÚBUHA JEDNOTLIVÝCH MŔDÍ !

VŠETKY POTRUBA NA POTRUBNÝCH MOSTOCH VRÁTANE ODVZDUŠNENIA A VYPŮTANIA SÚ ZALOŽOVANÉ A OPLECHOVANÉ.

UZEIMENIE NOVÝCH POTRUBNÝCH ROZVODOV HV RIEŠI ČASŤ 600 UZEIMNENIE.

OPRAVY OCEL. KONŠTRUKCIE ALEBO NOVE KONŠTRUKCIE RIEŠI ČASŤ 200 STATIKA.

ROZOSTUPY NOVÝCH ULOŽENÍ NA POTRUBNÝCH MOSTOCH PRISPOBÍŤ PODLA SKUTOČNOSTI (AJ PRESNÝ POČET ULOŽENÍ).

LEŠENIE A AUTOŽERAV JE ZAHNUTÉ V ČASŤI STATIKA.

3					
2					
1					
Zmena	Popis zmeny	Zodpovedný projektant	Vypracoval	Dátum	

Generálny projektant

Termoklima
Poprad

Názov:

TERMOKLIMA, s.r.o.

Adresa:

Košická 3646/68, 058 01 Poprad

Kontakt:

Ing. Ján Stanek

Telefón:

052/77 69 130, 052/77 69 131

Email:

termoklima@termoklima.sk

Pečiatka a podpis:

Číslo isdy:

Vediaci projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslí	Termoklima <small>Poprad</small>
Ing. Ján Stanek	Ing. Ján Stanek	Darina Križňáková	Darina Križňáková	
Miesto stavby: SVĚT				Základná: TK-2017-044
Investor: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svět				Dátum: 10.2017
Stavba: ROZVOJ ÚČINNĚJŠÍCH SYSTÉMOV CENTRALIZOVANÉHO ZASOBOVANIA TEPLOM ZALOŽENÝCH NA DOPYTE PO VYUŽITEL'NOM TEPLÉ V MESTE SVĚT A PRIEMYSELNÝCH AREÁLOCH CHEMOSVIT A FINCHEM				Stupeň: Realizačný projekt
Časť: PS 01 PRIMÁRNE HORÚCOVODNÉ ROZVODY				Profilácia: 400 ústredné vykurovanie
Objekt: PS 01.02 VONKAŠIE NAUZEIMNÉ PRIMÁRNE ROZVODY NA POTRUBNÝCH MOSTOCH - VEĽKA ZÁPAD				Formát: A4
Drobná: AXONOMETRICKÁ SCHÉMA časť č.4				Meritka: 1:250
				Číslo výkresu: 402/4