BYTOVÝ DOM 21
DEMONTÁŽ



BYTOVÝ DOM 21
NOVÝ STAV



BYTOVÝ DOM 24
DEMONTÁŽ ÚK,TÚV



BYTOVÝ DOM 24
NOVÝ STAV



REZ A-A, ÚK



REZ A-A, ÚK



REZ A-A, ÚK



REZ A-A, ÚK



REZ A-A, TÚV



REZ A-A, TÚV



REZ A-A, TÚV



REZ A-A, TÚV



POPIS K ARMATÚRAM :

RSV–REGULÁTOR DIFERENČNÉHO TLAKU , DN 40, kvnom=9,0 m3/h, VNÚTORNÝ ZÁVIT
PV–PARTNERSKÝ VENTIL REGULÁTORA Δp , DN 40, kvmax=19,2 m3/h, PLNE OTVORIŤ NAST.K, VNÚTORNÝ ZÁVIT
M25–ULTRAZVUKOVÝ PRIETOKOMER DN25, kvs=13,4 m3/h
MERAČ TEPLA –MONTÁŽ MERAČA PRIAMO NA PRIETOKOMER
F–MOSADZNÝ ZÁVITOVÝ FILTER ,kvs=30 m3/h,ŠTANDARDNÉ SITO
W–VYPÚŠŤACÍ KOHÚT S HADICOVOU PRÍPOJKOU , DN 15
MU-T–KUS 45° DN25–ZÁVIT Rp1/2–DN25+ADAPTÉR ČIERA G1/2–M10x1
QK–ZÁVITOVÝ GUĽOVÝ KOHÚT
W–VYVÁŽOVACÍ VENTIL TÚV , DN 20, kvmax=5,7 m3/h, NASTAVENIE PODĽA REGULAČNÉHO PLÁNU, VNÚTORNÝ ZÁVIT

POZNÁMKY :

-JESTVUJÚCE POTRUBIA DEMONTOVAŤ VRÁTANE ZAVESENÍ
-ZÁSAHY DO STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ KONZULTOVAŤ ZO STATIKOM
-POTRUBNÚ CESTU PRE NOVÉ POTRUBIA ÚK A TÚV PRISPESOBIŤ PODĽA REALITY
-NOVÉ ZÁVESY KOTVIŤ V ŠTANDARDNÝCH ROZSTUPOCH PODĽA DIMENZIE POTRUBIA A ODPORÚČENIA VÝROBCU

LEGENDA ČIAR:

- PRÍVOD ÚK
- SPÁTOČKA ÚK
- PRÍVOD TÚV
- CIRKULÁCIA TÚV

LEGENDA FARIEB:

- SKUTKOVÝ STAV
- DEMONTÁŽNE PRÁCE
- MONTÁŽNE PRÁCE / NOVÝ STAV

PROJEKTANT :	ING. MIROSLAV DANIŠ		ERGA S.V.O. projekčná spoločnosť
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	ING. MIROSLAV DANIŠ		
KRESLIL :	ING. MAROŠ KOLLÁR		
PROJEKTANT STAVBY :	ERGA s.r.o.		ČÍSLO ZÁKAZKY: 2017-07-04
INVESTOR :	Veolia Energia Východné Slovensko,a.s.		DÁTUM : 12/2017
MIESTO STAVBY :	MEDZEV		STUPEŇ : PROJEKT
NÁZOV STAVBY :	REKONŠTRUKCIA ROZVODOV SÍDLISKA MEDZEV		FORMÁT : 594x1050
OBJEKT :	SO 01 VONKAJŠÍ TEPLOVODNÝ ROZVOD		MIERKA : 1:25
OBSAH VÝKRESU :	OPRAVY V BYTOVÝCH DOMOCH 21,24–DEMONTÁŽ A NOVÝ STAV		ČÍSLO VÝKRESU : 31
ČASŤ :	TECHNOLOGICKÁ A STAVEBNÁ		