



Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PROSTREDIE	INTENZITA OSVETLENIA (lux)
1.01	ZÁDVERIE	411	–
1.02	VSTUP / CHODBA	311	100
1.03	SCHODISKO	311	100
1.04	CHODBA	311	100
1.05	KANCELÁRIA	311	300
1.06	KANCELÁRIA	311	300
1.07	ZÁDVERIE	311	100
1.08	DENNÁ MIESTNOSŤ	311	200
1.09	SPRCHY	311	200
1.10	WC	311	200
1.11	WC	311	200
1.12	SEKRETÁRKA	311	300
1.13	KANCELÁRIA	311	500
1.14	MIESTNOSŤ MAJSTRA	311	300
1.15	SKLAD	311	100
1.16	WC	311	200
1.17	WC	311	200
1.18	DIELŇA / HALA	311	300

LEGENDA ZNAČIEK:

- ✕ – svetidlo nástenné s LED žiarovkou, IP20
- ✕ – svetidlo nástenné s LED žiarovkou, IP44 resp. IP65 v miestnosti 1.09
- ☒ – kazetové LED svetidlo stropné, 600x600mm, 4200lm, 50W, IP20
- ☒ – kazetové LED svetidlo stropné, 600x300mm, 1920lm, 24W, IP20
- ⊙ – HighBay LED, LEDVANCE, Osram, 13500lm, 120W, IP65
- LED svetidlo stropné, 50W, 6050lm, IP20
- ♂ – vypínač jednopólový, rad.1, 230V/10A, IP20
- ♂ – vypínač jednopólový, rad.1, 230V/10A, IP44
- ♂ – vypínač sériový (lustrový), rad.5, 230V/10A, IP20
- ♂ – vypínač dvojitý striedavý, rad.5B (6+6), 230V/10A, IP20
- ♂ – vypínač striedavý, rad.6, 230V/10A, IP20
- hlavný rozvódzač (HR–R1)

Rozvodné siete:
3/N/PE - AC, 400/230V, 50Hz, sústava TN-S
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41:
Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania čl. 411
- Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):
Podľa prílohy A STN 33 2000-4-41:
- A.1 Základná izolácia živých častí
- A.2 Zábrany alebo kryty
- Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):
- Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl. 411.3.1
- Samočinné odpojenie pri poruche čl. 411.3.2

Doplňková ochrana čl. 415:
- Doplňková ochrana: prúdové chrániče (RCD) čl.415.1

Prostredie:
Podľa protokolu

		KRESLIL Ing. F. KOVAL, PhD.	VYPRACOVAL Ing. F. KOVAL, PhD.		
INVESTOR	REMOZA s.r.o., Ličartovce 227, 082 03				
NÁZOV A Miesto stavby:				FORMÁT	6x44
Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy - REMOZA Ličartovce, 082 03, parc. č. 419 a 422/22				DÁTUM	12/2017
OBSAH VÝKRESU				STUPEŇ	PpSP
				PROFESIA	Elektroinštalácia
Pôdorys 1.NP				MIERKA	Č. VÝKRESU
				1:75	1