


LOKÁLNA REKUPERAČNÁ JEDNOTKA
inVENTer iV14R




LEGENDA ZNAČENIA

- iV14R VETRACIA JEDNOTKA inVENTer iV14R S REKUPERAČIOU TEPLA, MAX. PRIETOK 56m3/h
- iCON15 ODŤAHOVÝ VENTILÁTOR BEZ SPÄTNÉHO ZÍSKAVANIA TEPLA, MAX. PRIETOK 76m3/h
- BEZPRAHOVÉ DVERE ALEBO DVERE Z DVERNOU MRIEŽKOU

POZNÁMKY

- VŠETKY KOMPONENTY SYSTÉMU ULOŽIŤ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE POMOCOU AKUSTICKEJ TLMIACEJ VLOŽKY
- VŠETKY PRESTUPY CEZ OBVODOVÚ KONŠTRUKCIU VYSPÁDOVAŤ SMEROM DO EXTERIÉRU KVÔLI ODVODU KONDENZÁTU
- VŠETKY JEDNOTKY NAPOJIŤ NA VIACZÓNOVÝ DIGITÁLNY OVLÁDAČ MZ-One
- V CELOM OBJEKTE MUSIA BYŤ DVERE BEZPRAHOVÉ, RESP. OSADENÉ DVERNOU VETRACOU MRIEŽKOU KVÔLI PRETLAKU VZDUCHU
- VÝŠKA ULOŽENIA - HORNÚ HRANU JEDNOTKY ULOŽIŤ NA KÓTU +6,400

Sada číslo :			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §24 , ODSŤ. (3) ZÁKONA Č. 618/2003 Z.z.												
zodp. projektant	autor návrhu	vypracoval	<div><div>OON Design s.r.o. Slovenskej jednoty 48 040 01, Košice +421 911 586 911 www.oondesign.sk oon@oondesign.sk</div></div>									
doc.Ing. Danica Košičanová, PhD.	Ing. Marek Kušnir, PhD.	Ing. Branislav Rozman										
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PRIEMYSELNEJ BUDOVY - REMOZA Ličartovce p.č. 419, 422/22, 082 03			investor		Remoza s.r.o. Ličartovce 227, 082 03							
			profesia		VZDUCHOTECHNIKA							
			stupeň		SP							
			dátum		12/2017							
			formát		A3 (2x A4)							
obsah výkresu: PÔDORYS 2.NP			mierka		1:100				výkres č.		06	