

POZNAMKY:

Všeobecné výkry podľa STN 33 2000-5-51 – vč. Protokolu Učenia Všeobecných výkrov č. 45/2015

Napätie písmo pre elektrickú inštaláciu podľa STN 33010-10

Dieťaťo v zariadení musí byť chránené pred elektrickým úrazom – vč. 100Y

– zvlášť ochrana (ochrana pred priamym dotykom) – čl. 411.2

– zvlášť ochrana (ochrana pred nepriamym dotykom) – Príloha A.1

– zvlášť ochrana (ochrana pred nepriamym dotykom) – Príloha A.2

– zvlášť ochrana (ochrana pred nepriamym dotykom) – Príloha B.3

– ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) – čl. 411.3.1

– ochrana uzemnenie a ochrana posúdenie – čl. 411.3.2, 411.4

– ochrana uzemnenie a ochrana posúdenie pri poruche – systém TN – čl. 411.3.2, 411.4

Napätie sústavy podľa STN EN 60038, STN EN 61293 – 3/PEEN AC 400/230 V 50 Hz TN-C

Uloženie káblov zrealizovať v súlade s ustanoveniami STN 33 2000-5-52 a STN 33 21 30

