

Žiadosť o vysvetlenie č.1 - odpoveď

Otázka č.1

Podľa súťažných podkladov bod 12.1.4:

12. Obsah ponuky

12.1 Ponuka musí obsahovať:

12.1.4 Vyplnený výkaz výmer s uvedením konkrétnych ponúkaných výrobkov/produktov (Príloha č.3). Ak sa budú položky z výkazu výmer z cenovej ponuky uchádzača množstevne a vecne líšiť od položiek z výkazu výmer poskytnutého verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ bude toto považovať za nespĺnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a takáto cenová ponuka bude vylúčená.

Poskytnuté súťažné podklady k predmetnej zákazke pozostávali z nasledovných súborov:

1. Súťažné podklady
2. Príloha č. 1 – Návrh zmluvy o dielo
3. Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia + výkaz výmer

Obsahom súťažných podkladov nebola Príloha č. 3, na ktorú sa verejný obstarávateľ odvoláva v bode 12.1.4. súťažných podkladov.

Chápeme správne, že požiadavka na uvedenie konkrétnych ponúkaných výrobkov/produktov sa obmedzuje len na prípady použitia ekvivalentov?

Chápeme teda správne, že v prípade, že sa plne stotožňujeme s navrhovaným technickým riešením verejného obstarávateľa, tak postačí preložiť ocenený výkaz výmer bez uvedenia konkrétnych ponúkaných výrobkov/produktov ?

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Áno.

Otázka č.2

Podľa súťažných podkladov bod 12.1.6:

12.1.6 návrh zmluvy(Príloha č.1), v ktorom sú zohľadnené časti B.1 Opis predmetu zákazky, B.2 Spôsob určenia ceny a B.3 Obchodné podmienky – s vyplnenými návrhmi na plnenie kritérií určených na hodnotenie ponúk. Návrh zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť návrh zmluvy podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.,

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či majú byť v ponuke predložené aj prílohy k zmluve o dielo. Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa, aby presne uviedol, ktoré z príloh majú byť predložené.

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Prílohy uvedené v Čl. X. Záverečné ustanovenia bod 7. bude verejný obstarávateľ požadovať o úspešného uchádzača ku podpisu zmluvy o dielo

Otázka č.3

Pri percentuálnych presunoch hmôt kde je **zadaná hodnota množstva 0,000:**
má uchádzač ponechať danú hodnotu 0,000, ale určí jednotkovú cenu,

alebo si množstvo uchádzač nastaví podľa svojich výpočtov s určením jednotkovej ceny?
Žiadame o Vaše stanovisko ako máme dané položky oceňovať.

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Uchádzač si nastaví podľa svojich výpočtov s určením jednotkovej ceny

Otázka č.4

Žiadame o vysvetlenie, či je materiál výrobkov definovaný v dodaných podkladoch obstarávania vo Výkaze Výmer, v súbore: „VV_SOŠ pre ŽSPI v Kremnici- zníženie energetickej náročnosti verejných budov.xls“,

v súlade s materiálom uvedeným v dodanej PD (výkresy a technické správy), a podľa skutočnosti, a uvedený Výkaz Výmer obsahuje totožné množstvá , merné jednotky a popisy položiek.

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Výkaz výmer je súčasťou vypracovanej PD a je vypracovaný na základe grafickej a textovej časti PD (výkresy a technické správy).

Otázka č.5

Žiadame o vysvetlenie, či je materiál výrobkov definovaný v dodaných podkladoch obstarávania vo Výkaze Výmer, v súbore: „3. Výkaz výmer, bleskozvod.XLS“,

v súlade s materiálom uvedeným v dodanej PD (výkresy a technické správy), a podľa skutočnosti, a uvedený Výkaz Výmer obsahuje totožné množstvá , merné jednotky a popisy položiek.

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Výkaz výmer je súčasťou vypracovanej PD a je vypracovaný na základe grafickej a textovej časti PD (výkresy a technické správy).

Otázka č.6

Žiadame o vysvetlenie, či je materiál výrobkov definovaný v dodaných podkladoch obstarávania vo Výkaze Výmer, v súbore: „2.Špecifikácia, Rozpočet.xls“,

v súlade s materiálom uvedeným v dodanej PD (výkresy a technické správy), a podľa skutočnosti, a uvedený Výkaz Výmer obsahuje totožné množstvá , merné jednotky a popisy položiek.

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Výkaz výmer je súčasťou vypracovanej PD a je vypracovaný na základe grafickej a textovej časti PD (výkresy a technické správy).

Otázka č.7

Žiadame o vysvetlenie, či je materiál výrobkov definovaný v dodaných podkladoch obstarávania vo Výkaze Výmer, v súbore: „4. Vykaz vymer_OSVETLENIE.xlsx“,

v súlade s materiálom uvedeným v dodanej PD (výkresy a technické správy), a podľa skutočnosti, a uvedený Výkaz Výmer obsahuje totožné množstvá , merné jednotky a popisy položiek.

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Výkaz výmer je súčasťou vypracovanej PD a je vypracovaný na základe grafickej a textovej časti PD (výkresy a technické správy).

Otázka č.8

Žiadame o vysvetlenie, či je materiál výrobkov definovaný v dodaných podkladoch obstarávania vo Výkaze Výmer, v súbore: „Vykurovacia sustava (Zadanie).xls“,

v súlade s materiálom uvedeným v dodanej PD (výkresy a technické správy), a podľa skutočnosti, a uvedený Výkaz Výmer obsahuje totožné množstvá, merné jednotky a popisy položiek.

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Výkaz výmer je súčasťou vypracovanej PD a je vypracovaný na základe grafickej a textovej časti PD (výkresy a technické správy).

Vážený verejný obstarávateľ,

dovoľujeme si Vás na otázky č. 4 - 8 tejto žiadosti poskytnúť vysvetlenie jednoznačným potvrdením, že budete počas realizácie diela požadovať len dodávky, práce a služby, ktoré sú obsiahnuté v poskytnutom výkaze výmer, pričom žiadame o potvrdenie, že v prípade vzniku rozdielov medzi množstvami, mernými jednotkami a popismi položiek výkazu výmer a projektovej dokumentácie budú platiť množstvá, merné jednotky a popisy položiek v zmysle výkazu výmer.

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Počas realizácie diela bude verejný obstarávateľ požadovať dodávky, práce a služby, ktoré sú obsiahnuté v kompletnej projektovej dokumentácii, t.j. aj grafickej, aj textovej časti.

Otázka č.9

Sú uvedené konštrukcie navrhnuté v súlade s konkrétnou STN, EN?

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Je potrebné definovať aké „konkrétne“ STN a EN ma dotazovateľ na mysli.

Otázka č.10

Sú výplňové konštrukcie uvedené vo Výkaze Výmer a v PD v súlade s Projektom Požiarnej ochrany- s Požiarnou bezpečnosťou stavby?

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Projekt protipožiarneho zabezpečenia stavby je rieši návrh zateplenia budovy vonkajším tepelnoizolačným kontaktným systémom ETICS vrátane výmeny otvorových konštrukcií v obvodovom plášti (starých drevené dvojité okná, drevené dvere a presklenia zo sklobetónu) za nové plastové okná s izolačným trojsklom, resp. za hliníkové presklené steny s izolačným trojsklom a hliníkové dvere.

Otázka č.11

Sú jednotlivé časti technologických celkov profesne prepojené, je toto prepojenie súčasťou Výkazov Výmer súvisiacich profesií?

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Projektová dokumentácia rieši prepojenie jednotlivých technologických celkov. Pre napojenie a prepojenie navrhovaného tepelného čerpadla na existujúci riadiaci systém kotolne (OneSoft) je nutný zásah do pôvodného softvéru oprávnenou osobou (preprogramovanie systému), čo je zohľadnené v položke 12 rozpočtu a výkazu výmer (Príslušenstvo a napojenia na MaR).

Otázka č.12

Sú vo Výkaze Výmer všetky nevyhnutné materiály a práce súvisiace s danou konštrukciou a požadovaným stupňom dokončenosti ?

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Výkaz výmer je súčasťou vypracovanej PD a je vypracovaný na základe grafickej a textovej časti PD (výkresy a technické správy).

Otázka č.13

Sú vo Výkaze Výmer zachytené všetky demontáže a spätné montáže konštrukcií?

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Výkaz výmer je súčasťou vypracovanej PD a je vypracovaný na základe grafickej a textovej časti PD (výkresy a technické správy).

Otázka č.14

Sú množstvá, druhy a typy materiálov uvedené v PD, a vo Výkaze Výmer v súlade so statickým posúdením stavby- s PD Statiky?

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Výkaz výmer je súčasťou vypracovanej PD a je vypracovaný na základe grafickej a textovej časti PD (výkresy a technické správy).

Otázka č.15

Sú všetky navrhnuté materiály, výrobky a zariadenia v súčasnosti dostupné na trhu?

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

V čase spracovania PD boli navrhované výrobky a zariadenia dostupné na trhu.

Otázka č.16

Dovoľujeme si požiadať verejného obstarávateľa o oznámenie, či bola projektová dokumentácia – Projekt pre stavebné konanie v podrobnostiach realizačného projektu spracovaný tak, že ak bude stavba uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou, bude zodpovedať základnej požiadavke na stavby, a to požiadavke mechanickej odolnosti a stability stavby, v zmysle prílohy 1 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú.v. EÚ L 88,4. 4. 2011)?

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Ako už zo samotného názvu "SOŠ pri ŽSPI v Kremnici - zníženie energetickej náročnosti verejných budov" je zrejmé, že PD rieši zateplenie teplovýmenného obalu objektov SOŠ, výmenu otvorových konštrukcií a výmenu technických zariadení budov, zamerané na zníženie energetickej náročnosti. Návrh neovplyvňuje mechanickej odolnosť a stabilitu stavby. Kotvenie vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému ETICS je posúdené v samostatnej časti statického posudku.

Otázka č.17

Verejný obstarávateľ vymedzil predmet zákazky opisom, výkazom výmer a súvisiacou projektovou dokumentáciou, tj. je s ním oboznámený a stotožnený.

Vzhľadom na naše skúsenosti z realizovaných zákaziek zámena materiálu oproti ponuke, počas realizácie diela vo vzťahu k ďalším častiam projektu, ktorých sa prípadná zámena materiálu dotkne, predstavuje komplikácie, napr. vo vzťahu k termínu, spôsobu určenia ceny pôvodných ponúk a pod.

Dovoľujeme si požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či je stotožnený s materiálovým riešením, ktoré vymedzuje opisom predmetu zákazky, výkazom výmer a súvisiacou projektovou dokumentáciou a počas realizácie diela neuvažuje nad zmenou materiálu (uvedené sa netýka materiálu, ak samotný uchádzač poskytne ekvivalent).

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Áno

Otázka č.18

Súčasťou obstarávaného predmetu zákazky je aj zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS).

STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

Predmet normy: Táto norma určuje technické požiadavky na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) s tepelnou izoláciou na báze expandovaného (penového) polystyrénu (EPS), na báze minerálnej vlny (MW) a primerane na báze iných tepelných izolácií, napr. fenolovej peny (PF), polyuretánu (PU) s konečnou povrchovou úpravou omietkou alebo omietkou s náterom, spájaných s podkladom pomocou lepiacej hmoty alebo lepiacej hmoty a rozperných kotiev, ktoré výrobca dodáva na trh ako ucelený systém. ETICS predovšetkým zabezpečuje tepelnú ochranu budovy a jej ochranu pred klimatickými vplyvmi. Nezabezpečuje vzduchotesnosť zateplovanej stavebnej konštrukcie, ktorá sa dosiahne stavebnými prácami pri zhotovovaní ETICS.

Bod 3.3. normy: Zhotovenie ETICS vyžaduje kvalifikáciu zhotoviteľa potvrdenú inšpekčným orgánom typu A akreditovaným na overenie kvality vykonávaných stavebných prác na stavbách podľa STN

EN ISO/IEC 17020. Tento inšpekčný orgán musí byť vybavený skúšobným zariadením na overenie deklarovaných charakteristík ETICS podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 17025 alebo musí mať zabezpečené takéto overenie.

Hoci je súčasťou obstarávaného predmetu zákazky aj **zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)**, verejný obstarávateľ ani vo výzve, ani v súťažných podkladoch, ani v zmluve o dielo **nešpecifikoval požiadavku vo vzťahu k záujemcovi, prípadne úspešnému uchádzačovi**, aby sa tento v ponuke, resp. pred podpisom zmluvy o dielo **v prípade úspešnosti preukázal hore uvedenou kvalifikáciou**, potvrdenou inšpekčným orgánom tj. licenciou na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS).

Otázka 1: Pýtame sa, ako verejný obstarávateľ zabezpečil, aby sa zákazky zúčastnili iba záujemcovia, ktorí sú schopní zrealizovať predmet zákazky odborne, v súlade s hore uvedenou normou, tj. sú držiteľmi predmetnej licencie?

Otázka 2: Pýtame sa, ako verejný obstarávateľ zabezpečil dodržanie princípu nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania, keď ponuku predloží uchádzač, ktorý predmetnú licenciu vlastní, musel na jej získanie vynaložiť finančné prostriedky a nepretržite musí zamestnávať potrebné množstvo vyškolených pracovníkov, oproti uchádzačovi, ktorý legislatívu nepozná, neriadi sa ňou a príslušnú licenciu nevlastní? Uvedený rozdiel prístupu k realizácii predmetu zákazky má za následok zo strany týchto „nelicencovaných“ uchádzačov predkladať mimoriadne nízke ponuky, nakoľko nemajú náklady na získanie licencie a zamestnávanie pracovníkov.

S ohľadom na hore uvedené, žiadame týmto verejného obstarávateľa, aby požadoval v ponuke, ako náležitosť ponuky, prípadne zaviazal úspešného uchádzača k podpisu zmluvy o dielo predložiť predmetnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), tak ako vyplýva z predmetnej normy.

Z vlastných skúseností vieme, že pri zákazke, ktorej súčasťou je zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), a zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ* nevlastní predmetnú licenciu, reálne nastáva vážna situácia v podobe nemožnosti získania právoplatného užívacieho povolenia od predmetného stavebného úradu(skolaudovania predmetu realizácie).

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Upozorňujeme, že vzhľadom na zatepľované konštrukcie obvodového plášťa (kamenné murivo, murivo z plných pálených tehál) je navrhnutý vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém vysoko paropriepustný, s použitím tepelnoizolačných dosky s faktorom difúzneho odporu $\mu \leq 10$ a všetky ostatné vrstvy otvoreného tepelnoizolačného systému (viď. Technická správa aj výkaz výmer)

Verejný obstarávateľ má na predmetnú stavbu stavebný dozor, ktorý zabezpečí, aby pri realizácii stavebných činností nedošlo k porušeniu STN noriem.

Otázka č.19

Súčasťou obstarávaného predmetu zákazky je aj **zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby.**

STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie

Systém tesnenia a výplne škáry:

- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené)
- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné)

Predmet normy: Táto norma platí na stavebné práce súvisiace s návrhom, zhotovením, kontrolou kvality a preberaním zabudovaných (osadzovaných) okenných konštrukcií a vonkajších dverí do stavby. Norma neplatí na okná a dvere zabudované v závesných stenách.

Bod 4.1. normy: Zhotovenie pripojovacích škár **vyžaduje kvalifikáciu zhotoviteľa potvrdenú inšpekčným orgánom typu A akreditovaným na overenie kvality vykonávaných stavebných prác na stavbách podľa STN EN ISO/IEC 17020**. Tento inšpekčný orgán musí byť vybavený skúšobným zariadením na overenie deklarovaných charakteristík ETICS podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 17025 alebo musí mať zabezpečené takéto overenie.

Hoci je súčasťou obstarávaného predmetu zákazky aj **zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby**, verejný obstarávateľ ani vo výzve, ani v súťažných podkladoch, ani v zmluve o dielo nešpecifikoval požiadavku vo vzťahu k záujemcovi, prípadne úspešnému uchádzačovi, aby sa tento v ponuke, resp. pred podpisom zmluvy o dielo v prípade úspešnosti preukázal hore uvedenou kvalifikáciou, potvrdenou inšpekčným orgánom tj. licenciou na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby.

Otázka 1: Pýtame sa, ako verejný obstarávateľ zabezpečil, aby sa zákazky zúčastnili iba záujemcovia, ktorí sú schopní zrealizovať predmet zákazky odborne, v súlade s hore uvedenou normou, tj. sú držiteľmi predmetnej licencie?

Otázka 2: Pýtame sa, ako verejný obstarávateľ zabezpečil dodržanie princípu nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania, keď ponuku predloží uchádzač, ktorý predmetnú licenciu vlastní, musel na jej získanie vynaložiť finančné prostriedky a nepretržite musí zamestnávať potrebné množstvo vyškolených pracovníkov, oproti uchádzačovi, ktorý legislatívu nepozná, neriadi sa ňou a príslušnú licenciu nevlastní? Uvedený rozdiel prístupu k realizácii predmetu zákazky má za následok zo strany týchto „nelicencovaných“ uchádzačov predkladať mimoriadne nízke ponuky, nakoľko nemajú náklady na získanie licencie a zamestnávanie pracovníkov.

S ohľadom na hore uvedené, žiadame týmto verejného obstarávateľa, aby požadoval v ponuke, ako náležitosť ponuky, prípadne zaviazal úspešného uchádzača k podpisu zmluvy o dielo predložiť predmetnú licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, tak ako vyplýva z predmetnej normy.

Z vlastných skúseností vieme, že pri zákazke, ktorej súčasťou je zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, a zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ* nevlastní predmetnú licenciu, reálne nastáva vážna situácia v podobe nemožnosti získania právoplatného užívacieho povolenia od predmetného stavebného úradu (skolaudovania predmetu realizácie).

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ má na predmetnú stavbu stavebný dozor, ktorý zabezpečí, aby pri realizácii stavebných činností nedošlo k porušeniu STN noriem.

Otázka č.20

Súčasťou obstarávaného predmetu zákazky je **zhotovovanie oceľových konštrukcií**.

STN EN 1090-2+A1 Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 2: Technické požiadavky na oceľové konštrukcie (Konsolidovaný text)

Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky na zhotovovanie nosných oceľových konštrukcií alebo vyrobených dielcov z výrobkov z konštrukčných uhlíkových ocelí valcovaných za tepla až do (vrátane) pevnostnej triedy S690; dielcov tvarovaných za studena a plošných profilov až do a vrátane pevnostnej triedy S700 !od-stránený text"; austenitických, usuteniticko-feritických a feritických nehrdzavejúcich oceľových výrobkov dokončovaných za tepla a tvarovaných za studena; nosných dutých profilov dokončovaných za tepla a tvarovaných za studena, vrátane výrobkov štandardného rozsahu a výrobkov na zákazku, valcovaných a dutých profilov vyrobených zváraním.

Bod 4.1.1. normy: Potrebné informácie a technické požiadavky na zhotovovanie každej časti konštrukcie musia byť kompletizované a schválené pre začatím zhotovovania. Musia existovať postupy na uskutočnenie zmien oproti vopred schváleným špecifikám zhotovovania. ...

Bod 4.1.2 normy: Uvádzajú sa štyri triedy zhotovovania, 1 až 4, označované ako EXC1 až EXC4, pre ktoré sa prísnosť požiadaviek zvyšuje od EXC1 po EXC4. ...

Ak nie je stanovená trieda zhotovovania, musí platiť EXC2.

Hoci je súčasťou obstarávaného predmetu zákazky aj **zhotovovanie oceľových konštrukcií**, Projektant nešpecifikoval triedu vyhotovenia stavby, máme teda zato, že sa jedná o triedu zhotovovania EXC2.

Verejný obstarávateľ ani vo výzve, ani v súťažných podkladoch, ani v zmluve o dielo **nešpecifikoval požiadavku vo vzťahu k záujemcovi, prípadne úspešnému uchádzačovi**, aby sa tento v ponuke, resp. pred podpisom zmluvy o dielo **v prípade úspešnosti preukázal hore uvedenou kvalifikáciou** na zhotovovanie nosných oceľových konštrukcií alebo vyrobených dielcov prostredníctvom spracovanej dokumentácie podľa hore uvedenej normy.

Z vlastných skúseností vieme, že zákazka, ktorej súčasťou je zhotovovanie oceľových konštrukcií, a zhotoviteľ nemá spracovanú dokumentáciu v zmysle hore uvedenej normy STN EN 1090-2+A1, reálne nastáva vážna situácia v podobe nemožnosti získania právoplatného užívacieho povolenia od predmetného stavebného úradu (skolaudovania) predmetu realizácie. **Požiadavky kladené normou STN EN 1090-2+A1 musia spĺňať všetci dodávatelia oceľových konštrukcií ako aj montážne spoločnosti.**

Otázka: Pýtame sa, ako verejný obstarávateľ zabezpečil, aby sa zákazky zúčastnili iba záujemcovia, ktorí sú schopní zrealizovať predmet zákazky odborne, v súlade s hore uvedenou normou?

S ohľadom na hore uvedené, žiadame týmto verejného obstarávateľa, aby zaviazal úspešného uchádzača k podpisu zmluvy o dielo predložiť predmetnú dokumentáciu vo vzťahu k predmetnej norme, podľa triedy zhotovovania určenej projektantom.

Z vlastných skúseností vieme, že pri zákazke, ktorej súčasťou je zhotovovanie oceľových konštrukcií, a zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ nevlastní predmetnú licenciu, reálne nastáva vážna situácia v podobe nemožnosti získania právoplatného užívacieho povolenia od predmetného stavebného úradu (skolaudovania predmetu realizácie).

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ má na predmetnú stavbu stavebný dozor, ktorý zabezpečí, aby pri realizácii stavebných činností nedošlo k porušeniu STN noriem.

Otázka č.21

Oboznámil sa budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktorú poskytol v rámci súťažných podkladov?

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Áno

Otázka č.22

Pozná budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) dispozičné riešenie uvedené v projektovej dokumentácii, ktorú poskytol v rámci súťažných podkladov?

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Áno

Otázka č.23

Pozná budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) rozmery otvorových konštrukcií, tj. okien a dverí uvedených v projektovej dokumentácii, ktorú poskytol v rámci súťažných podkladov?

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Áno

Otázka č.24

Pozná budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) rozmery miestností uvedených v projektovej dokumentácii, ktorú poskytol v rámci súťažných podkladov?

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Áno

Otázka č.25

Stotožňuje sa budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) s navrhovaným technickým riešením uvedeným v projektovej dokumentácii, ktorú poskytol v rámci súťažných podkladov?

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Áno

Otázka č.26

Žiadame budúceho objednávateľa (verejného obstarávateľa), aby jednoznačne definoval osoby budúceho objednávateľa s oprávnením vstupu na stavenisko a osoby zodpovedné za komunikáciu s budúcim zhotoviteľom.

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ poskytne zoznam osôb s oprávneným vstupom na stavenisko úspešnému uchádzačovi.

Upozorňujeme prípadných uchádzačov ak si to nevšimli, že predmet zákazky sa uskutoční v areály - Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátne.

Otázka č.27

Žiadame budúceho objednávateľa (verejného obstarávateľa), aby jednoznačne definoval ako osobu oprávnenú za prípadnú zmenu zmluvných podmienok výhradne štatutárneho zástupcu budúceho objednávateľa.

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Ing. Jozef Ličko, riaditeľ školy

Otázka č.28

Je budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) stotožnený s navrhovaným riešením a je si vedomý, že nemôže počas realizácie diela meniť materiálové položky, technické riešenie oproti poskytnutej projektovej dokumentácii a výkazu výmer?

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Áno

Otázka č.29

Pýtame sa, či v prípade, že je vydané stavebné povolenie na predmet zákazky, budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) premietol pripomienky zo stavebného konania od dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy do projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré poskytol uchádzačom?

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Áno

Otázka č.30

Dovoľujeme si požiadať verejného obstarávateľa o odpoveď či preskúmal pomery na budúcom stavenisku a či je možné stavenisko riadne odovzdať v zmysle § 43 i Zákona č. 50/1976 Zb. t.j. Zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona) ?

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Áno

Otázka č.31

Pýtame sa, či si je budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) vedomý skutočnosti, že budúci zhotoviteľ nebude vykonávať zmeny v projektovej dokumentácii, ktoré budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) bude chcieť uskutočniť po prevzatí staveniska z dôvodu neoboznámenia sa s projektovou dokumentáciou pred začatím verejného obstarávania?

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Áno – aj zhotoviteľ je povinný sa oboznámiť s projektovou dokumentáciou nie len s výkazom výmer, môže vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky.

Otázka č.32

Pýtame sa, či má budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) dostatočne naštudované zmluvné podmienky, ktoré poskytol a zaväzuje sa tieto počas realizácie dodržiavať?

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Áno

Otázka č.33

Je na zodpovednosti budúceho zhotoviteľa realizovať dielo v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ) poskytol uchádzačom. Pýtame sa, či budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) si je vedomý, že v prípade chýb v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktorú poskytol uchádzačom, ktoré budú počas kolaudačného konania vytknuté ako vady a nedostatky, brániace vydaniu kolaudačného rozhodnutia a neboli spôsobené realizáciou budúceho zhotoviteľa, je plne na jeho zodpovednosti?

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ má na predmetnú stavbu stavebný dozor, ktorý zabezpečí komunikáciu medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom, prípadné chyby v projektovej dokumentácii a výkaze výmer sa budú operatívne riešiť počas realizácie diela, aby nedošlo k vadám a nedostatkom, brániacim vydaniu kolaudačného rozhodnutia.

Otázka č.34

Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, že kontaktná osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania má oprávnenie zo strany verejného obstarávateľa na zodpovedanie hore uvedených otázok, a že verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ) si je vedomý, že je viazaný takýmito odpoveďami počas realizácie diela.

Vyjadrenie k uvedenej žiadosti o vysvetlenie:

Kontaktná osoba je koordinátor procesu verejného obstarania, verejný obstarávateľ má na prípravu súťažných podkladov odbornú komisiu.