


## LEGENDA :

- ① PODSYP POTRUBIA - PIESOK - lôžko pred uložením potrubia musí byť riadne zhutnené  
max. veľkosť zrna pieskového lôžka je 8 mm
- ② VODOVODNÉ POTRUBIE HDPE PN10 1"
- ③ VÝKOP RYHY
- ④ OBSYP POTRUBIA Z PREHODENEJ ZEMINY. Obsyp nad potrubím sa nezhutňuje.
- ⑤ SPÄTNÝ ZÁSYP RÝHY. Na obsyp sa uloží zhutnený zásyp po vrstvách 0,15 m zo štrkopiesku, ktorý sa zhutni na ID > 0,8
- ⑥ ZATRÁVNENIE
- ⑦ VÝSTRAŽNÁ MODRÁ PÁSKA : POZOR VODOVODNÉ POTRUBIE ( na celú dĺžku vedenia)

### UPOZORNENIE:

VŠETKY PODZEMNÉ A NADZEMNÉ VEDENIA SÚ ZAKRESLENÉ ORIENTAČNE.  
PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE NEVYHNUTNÉ ICH DAŤ ZAMERAŤ A  
VYTÝČIŤ ICH SPRÁVCAMI. VEDENIA JE POTREBNÉ MONITOROVAŤ A KONTROLOVAŤ.  
V OCHRANNOM PÁSME JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ TREBA VÝKOPOVÉ PRÁCE VYKONÁVAŤ RUČNE, PRIČOM  
JE POVINNOSŤ DODÁVATEĽA STAVBY PLNE REŠPEKTOVAŤ STN 736005 O PRIESTOROVEJ ÚPRAVE  
VEDENIA TECHNICKÉHO VYBAVENIA A JEJ ZMIEN.

Sada  
číslo:

Zodpovedný projektant: <b>Ing. Alexander Kubis</b> Vypracoval: <b>Ing. Alexander Kubis</b>			 <b>KUBING s.r.o.</b> Hadovce 171, 945 01 Komárno +421 903 457268 +421 35/7713 244	
Kat. územie: <b>IŽA</b>	Obec: <b>IŽA</b>	Okres: <b>KOMÁRNO</b>	Formát:	A3
Investor: <b>OBEC IŽA, Ďateľinová 315, 946 39 Iža, IČO: 306 487</b>			Dátum:	05.2016
Akcia: <b>ZBERNÝ DVOR IŽA</b>			Stupeň PD:	Stavebné povolenie
			Číslo zákazky:	15/2016
Časť: <b>SO 07 VODOVODNÁ PRÍPOJKA, STUDŇA</b>			Archívne číslo:	15-2016
Príloha: <b>VZOROVÉ ULOŽENIE POTRUBIA</b>			Mierka: 1 : 15	Číslo prílohy: <b>07.4</b>