

TYP, ROZMER: DEZ RZB-3N72-B - 572x542x165mm
KRYTIE: IP30/20

VÝVODY: ZHODRA

SYSTEM: 3/PEN AC 400/230V, 50HZ, TN-C-S

411 - DCHRANĚ DPATRENIA - SAMOČINNĚ DDPOJENIE NAPÁJANIA:

411.2 - DPATRENIA NA ZAKLADNOU OCHRANU - A1 - ZAKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
- A2 - ZÁBRANY ALEBO KRYTY

411.3 - DPATRENIA NA OCHRANU PRI PORUCHE:

411.3.1.1 - DCHRANÉ UZEMNENIE

411.3.1.2 - OCHRANĚ PŮSPĚJÁNÍ

41.1.3.2 - SAMOČINNÉ DOPROJENIE PRI PORUČKE


412 - OCHRANÉ OPATRENIE - DVDJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA


PROSTREDIE - VONKAJŠIE VPLYVY - POZRI PROTOKOL
INŠTALOVANÝ VÝKON: P_i = 26 kW

VÝPOČTOVÉ ZAŽÁŽENIE: $P_D = 14,82 \text{ kW}$

ZAČIAŤAŤNÝ BAZOVÝ SKRATOVÝ PRÍD: $T_{\text{a}} = 1.70 \text{ K}$

ZALIAIUNÝ KAZUVÝ PRUD: $I_k = 1.10$ KA
DBMEDZENÝ PRUD - ŠPIČKOVÁ HODNOTA: $i_0 = 1.97$ KA

AUTOR	Ingarch K DELIAROVA, Ing. M DELIAR	
ZODP./PROJEKTANT	CERVA	
VYPRACOVAV	CERVA	
INVESTOR	Obec Hôrka č.141	
Č. OSVEČENIA	044/3./2012 EZ - P - E1.1 - A, B	
STAVBA: Materská škôlka, Hôrka PARCELNÉ ČÍSLO 731, 742		
OBJEKT: SO 01 - MATERSKÁ ŠKÔLKA		
OBSAH: ROZVODNICA R-MŠ		



prokom
spol. s r.o.
PROJEKČNÁ KONSULTAČNÁ
FIRMA
Uľetovská 866, TEL./FAX 052/ 6893471

FORMÁT	A4
DATUM	2.2017
STUPEŇ	PROJEKT
MIERKA	Č. VYKRESU

506