



ROZDELOVACIA STANICA R3

Č.M.	Okruh	Rozost. mm	Prietok l/min	Strata Pa	Nast. ventila	Vyk.pl. m2
108	OKRUH 1	300	2,40	1997	max	75
	OKRUH 2	300	2,40	1997	max	
	OKRUH 3	300	2,40	1997	max	
	OKRUH 4	300	2,40	1997	max	
113	OKRUH 5	300	1,80	1230	3,25	95
	OKRUH 6	300	1,80	1230	3,25	
	OKRUH 7	300	1,80	1230	3,25	
	OKRUH 8	300	1,80	1230	3,25	
116	OKRUH 9	300	2,20	1790	4,0	75
	OKRUH 10	300	2,20	1790	4,0	
	OKRUH 11	300	2,20	1790	4,0	
	OKRUH 12	300	2,20	1790	4,0	

TEPLOTNÝ SPÁD 44/34,7°C
HMOTNOSTNÝ PRIETOK 1544 kg/h
TLAKOVÁ STRATA 15942 Pa

Stavba MATERSKÁ ŠKOLKA HORKA PARC.Č.731, 742 K.Ú. HORKA ČAST ONDREJ		Eva KUPČOVÁ Obrancov mieru č. 314 059 34 Spasecká Teplica	
Časť VYKUROVANIE			
Investor	OBEC HORKA č. 141	Datum	03/2017
Miesto	HORKA, ČASŤ ONDREJ PARC.Č.731, 742	Formát	2 A4
Vypracoval	EVA KUPČOVÁ	Stupeň	PROJEKT
Obsah	PODROBNÝ PRÍZEMIA		
	Mierka	1:50	Č. výkresu 01