

# **PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVŮV č. 606/03/2016**

*Príloha k technickej správe RD – 606 - 03*

*Vypracovaná podľa STN 33 2000 – 5 – 51      Elektrická inštalácia budov časť 5-51 .*

*V BREZNE dňa : 15.06.2016*

**Komisia :** *predseda : Ing. Tibor Pepich*

*– projektant*

*Členovia : Peter KOVÁČIK*

*– projektant*

*p. Pavol KUBALIAK.*

*– revízny technik*

*p. Dušan DIDEK*

*- proj. stavby*

**STAVBA :** *Materská škola s jedálňou – novostavba*

*Parcela č. 138 / 32 – 34, Suchá Hora*

**OBJEKT :** *ELEKTROINŠTALÁCIA*

## **PROJEKTOVÉ PODKLADY :**

- katastrálna mapa a obhliadka objektu*
- stavebné výkresy budovy*
- katalógy prístrojov a zariadení*
- projektové podklady – stavebné výkresy*
- platné technické normy, najmä :      - vyhláška MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. a normy STN*
- STN 33 2000-1, STN 33 2000-5-51, STN 33 0300 (2001)*

## **POPIS TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA :**

*Projekt rieši napojenie a vnútornú elektroinštaláciu novostavby materskej školy s jedálňou.*

## **ROZHODNUTIE :**

*V zmysle ustanovení STN 33 2000-5-51 v riešených priestoroch určuje komisia základné charakteristiky :*

*V celom vnútornom priestore objektu      (podľa STN 33 0300-prostredie základné-311)*

*AA4, AB4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP2*

*AQ1, AR1, AS1, BA4, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1*

*Vonkajšia stena objektu      (podľa STN 33 0300-prostredie pod prístreškom-412)*

*AA7, AB8, AC1, AD2, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-, AN1, AP2*

*AQ1, AR1, AS1, BA4, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1*

*Okolie objektu      (podľa STN 33 0300-prostredie vonkajšie-411)*

*AA7, AB8, AC1, AD3, AE1, AF2, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP2*

*AQ2, AR2, AS2, BA4, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1*

*V zmysle uvedeného prostredia je navrhnuté krytie prístrojov , čo zaisťuje vzájomnú bezpečnosť elektrického zariadenia v uvedenom prostredí.*

*Komisia požaduje po skúšobnej prevádzke , potvrdiť prostredie ,alebo prehodnotiť pri zmene účelu jednotlivých priestorov v zmysle STN 33 2000-5-51.*

*V BREZNE dňa : 11.07.2016*

*.....  
predseda komisie*