



VZDUŠNÉ VEDENIE 0,4kV

stĺp č.1

AYKY 4Bx50

RIS /VRIS-1/63A





KABLO CHRANIČKA

VZDUŠNÉ VEDENIE 4x50AIFe6
ZEMNÝM VEDENIM AYKY 4Bx50

AYKY 4Bx50

RIS1 / VRIS-1-1 /50A



stĺp č.2

AYKYz 4Bx16

RE/25A


ROZVODY DOMU P. ŠPRLAK

POZNÁMKA:

- NÁPĎTOVÁ SÚSTAVĀ: 3PEN~50Hz 230/400V ,TN-C
- OCHRĀNĀ: PODĽĀ STN 33 2000-4-411 ĽĽ413 PRI PORUĽHE SAMOĽINNÝM ODPĽOJENIM NĀPĀJĀNĀ
- PROSTREDĽE: ĀD3 VONKĀŠĽE

PD slůži pre vĽdanie stavebnĽho povolenia
a nenohĽdza PD pre redĽizĽciu stavby

Index zmeny			
	DĽtum	Meno	
	Investor	Obec SUCHĀ HORA	
	SuchĀ Hora		
Stupen	PROJEĽT STAVENĽ PĽVĽLENĽ		
Profesia	TEĽNĽLOGĽCKĽ VĽRBĀNĽ STĀBY		
NavrhĽol	Ľbor Pepich		
VypracĽoval	Ľbor Pepich		
KontrolĽval	Ľ. Pepich		
DĽtum	06/2016		
FormĽt	x f44		
MerĽtko	N		
ĽísĽo vykresu : RD-606-04-51			



NĀzov celku :

MĀTERSĽKĀ ŠĽOLA S JEDĀĽĽŇOU
Parcela Ľ.138/32-34, SuchĀ Hora

NĀzov vykresu :

PreĽoĽka vzdušnĽho vedenia NN
SchĽma zapĽjenĽ rozvodov NN