

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA PARTIZÁNSKE, spol. s r.o.

Nemocničná 979/1, 958 01 Partizánske

"Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie v katastrálnom území mesta Partizánske - stavebná časť"

Žiadosť o vysvetlenie doručené mailom dňa 23.02.2018	Otázky uchádzača s poradovým číslom 1:	Odpoveď:
identifikačné údaje žiadateľa		
Záujemca o SP s poradovým číslom 1		
	1. Otázka: OBJEKT SO - 01 Hala Časť SO-01-1 Architektonicko-stavebné riešenie - žiadame doplniť výkres č.1 Základy a č.3 Podorys strechy Časť SO-01-2 Statika - žiadame doplniť výkaz ocele	Osoba podľa § 8 ods. 1 dopĺňa súbory 1. Zaklady M100_100.pdf a 3. Podorys strechy M100_102.pdf . "SO 01-2 žiadame doplniť výkaz ocele" - súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie nie je, bude súčasťou realizačného projektu, ktorý je súčasťou plnenia zhotoviteľa diela v zmysle zmluvy o dielo
	2.Otázka: OBJEKT SO - 02 Kóje na materiál Časť SO-02-1 - žiadame doplniť všetky výkresy Časť SO-01-2 - žiadame doplniť výkaz ocele Časť SO-02-3 - žiadame doplniť všetky výkresy	Osoba podľa § 8 ods. 1 dopĺňa súbory SO 02-1 Obálka.pdf, SO 02-1 Technická správa.pdf, 1. Zaklady M100_151.pdf, 2. Podorys M100_152.pdf, 3. Podorys cez OK M100_156.pdf, 4. Podorys strechy M100_153.pdf, 5. Rez A-A M50_154.pdf, 6. Pohľady M100_155.pdf "SO 01-2 žiadame doplniť výkaz ocele" - súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie nie je, bude súčasťou realizačného projektu, ktorý je súčasťou plnenia zhotoviteľa diela v zmysle zmluvy o dielo Osoba podľa § 8 ods. 1 dopĺňa súbory SO 02-3 Obálka.pdf, SO 02-3 technická správa.pdf, Bleskozvod.pdf, Elektroinštalácia.pdf, Rozvádzač RK.pdf .
	3.Otázka: OBJEKT SO - 03 Kontajnery Časť SO-03-1 - žiadame doplniť všetky výkresy	Osoba podľa § 8 ods. 1 dopĺňa súbory SO 03 obálka.pdf, SO 03-1 Obálka.pdf, SO 03-1

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA PARTIZÁNSKE, spol. s r.o.

Nemocničná 979/1, 958 01 Partizánske

"Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie v katastrálnom území mesta Partizánske - stavebná časť"

	Časť SO-03-2 - žiadame doplniť statické posúdenie Časť SO-03-3 - žiadame doplniť všetky výkresy	Technická správa.pdf, 1. Zaklady M50_160.pdf, 2. Podorys M50_161.pdf, 3. Rez A M50_162.pdf, 4. Pohľady M50_164.pdf. Osoba podľa § 8 ods. 1 dopĺňa súbor SO 03-2 statické posúdenie.pdf. Osoba podľa § 8 ods. 1 dopĺňa súbory SO 03-3 obálka.pdf, SO 03-3 technická správa.pdf, Výkres E1 - Rozvádzač RKON.pdf.
	4.Otázka: OBJEKT SO - 04 Spevnené plochy a komunikácie Časť SO-04-1 - Stavebno-technické riešenie – žiadame doplniť všetky výkresy Časť SO-04-2 - Vonkajšie osvetlenie - žiadame doplniť všetky výkresy	Osoba podľa § 8 ods. 1 dopĺňa súbory SO 04 Technická správa.pdf, SO 04_v.č.01_Siuácia.pdf, SO 04_v.č.02_Priečne rezy PR 01,02,03.pdf, SO 04_v.č.03_Priečne rezy PR 04,05.pdf, SO 04_v.č.04_Siuácia TDZ.pdf. Osoba podľa § 8 ods. 1 dopĺňa súbory SO 04 Obálka Technická správa - vonkajšie osvetlenie.pdf, SO 04 Technická správa - vonkajšie osvetlenie.pdf, SO 04 Protokol - vonkajšie osvetlenie.pdf, Rozvádzač RVO.pdf, Vonkajšie osvetlenie.pdf.
	5.Otázka: OBJEKT SO - 05 Odvod dažďových vôd, splašková kanalizácia - žiadame doplniť technické správy a výkresy č. 1-10	Osoba podľa § 8 ods. 1 dopĺňa súbory SO 05 Obálka.pdf Technická správa.PDF, 01_SITUÁCIA.pdf, 02_POZDLZNY PROFIL DK1_2.pdf, 03_POZDLZNY PROFIL SP.pdf, 04__PREF SACHTA.pdf, 05_Kanalizacna sachta priama.pdf, 06__ PLAST.KANAL SACHTA DN600.pdf, 07_ULICNA VPUST.pdf, 08_ULOZENIE PLAST POTRUBIA.pdf, 09_PRILOHA _Zlabovka2.pdf, 10_Hranatá retenčná nádrž samonosná 20m3.pdf.
	6.Otázka: OBJEKT SO - 06 Vodovodná prípojka prípojka - žiadame doplniť výkresy č. 2,3,4,5,6,8,9	Osoba podľa § 8 ods. 1 dopĺňa súbory SO 06 Obálka.pdf, SO 06 Technická správa - Obálka.pdf, SO 06 Technická správa.pdf, 01_SITUACIA Mode.pdf, 02_PP_UV.pdf, 03_VODOMEROVÁ ZOSTAVA.pdf, 04_VODOMEROVÁ ŠACHTA.pdf,

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA PARTIZÁNSKE, spol. s r.o.

Nemocničná 979/1, 958 01 Partizánske

“Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie v katastrálnom území mesta Partizánske - stavebná časť”

		05_Vodomerná šachta kruhová PP malá.pdf, 06_UPRAVA HYDRANTU.pdf, 07_NADZEMNY HYDR.pdf, 08_ULOZENIE PLAST PÔTRUBIE.pdf, 09_VYHLAD VODIC.STLPIK.pdf.
	7.Otázka: OBJEKT SO - 08 Prívod NN a napojenie na jestvujúcu trafostanicu - žiadame doplniť výkresy č. E1 a E2	Osoba podľa § 8 ods. 1 dopĺňa súbory E1 Situacia-pripojka NN.pdf, E2 pripojka NN - jednopólová schéma.pdf.
	8.Otázka: OBJEKT SO - 11 Mostová váha - žiadame doplniť výkres: Pôdorys, rez a TS	Osoba podľa § 8 ods. 1 dopĺňa súbory SO 11-1 Obalka.pdf, SO 11-1 Technická správa.pdf, 1. Podorys, rez M50_178.pdf
Žiadosť o vysvetlenie doručené mailom dňa 26.02.2018	Otázky uchádzača s poradovým číslom 1:	
	1.Otázka: P.č. 68 v objekte HALA – Trojfázová zásuvka nástená 400V/16A – 1200,00 m – žiadame vysvetliť množstvo a mernú jednotku položky	Osoba podľa § 8 ods. 1 dopĺňa kompletný rozpočet, nakoľko poprehadzované položky boli identicky aj v inom stavebnom objekte v súbore Rozpočet SO Partizánske - nulový 1OPRAVA.xlsx. Konkrétne sa zmenili nasledujúce položky: SO 01 Hala - položka 65 opravené množstvo z 8 na 1 - položka 68 opravená merná jednotka z m na ks - položka 68 opravené množstvo z 1200 na 12 - položka 82 opravená merná jednotka z ks na m - položka 82 opravené množstvo z 1 na 150 SO 02 Kóje - položka 62 opravené množstvo z 8 na 1 - položka 65 opravená merná jednotka z m na ks - položka 65 opravené množstvo z 220 na 6

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA PARTIZÁNSKE, spol. s r.o.

Nemocničná 979/1, 958 01 Partizánske

“Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie v katastrálnom území mesta Partizánske - stavebná časť”

**Žiadosť o nápravu
doručená mailom dňa
28.02.2018, osobne
dňa 28.02.2018**

Žiadosť o nápravu záujemcu o súťažné podklady s poradovým číslom 2:

1) Žiadame o dodanie kompletnej PD (podrobné grafické znázornenie s popisom) pre objekt „1 - SO 01 Hala“, nakoľko poskytnutá PD pre daný objekt nie je kompletná, a to: výkopy resp. zakladanie objektu (pilóty), výpisy klampiarske, výpisy vrát, plechová fasáda, čo v poskytnutých SP absentuje, z dôvodu jednoznačného ocenenia jednotlivých prác.

2) V poskytnutom výkaze výmer „1 - SO 01 Hala“ sa nachádza položka

26	K		Odvodňovací systém strechy - žľaby a zvody, D+M, vr.spoj.mat.	kpl	1,000
----	---	--	---	-----	-------

Žiadame o poskytnutie podrobného rozpisu daných prác (určenie presných prác a dodávok, s presným množstvom a MJ) z dôvodu správneho ocenenia, nakoľko merná jednotka „kpl“ je v tomto prípade nejednoznačná, a z poskytnutého popisu a podkladov sa nedá jednoznačne určiť rozsah prác (nakoľko chýba aj PD).

3) V poskytnutom výkaze výmer „1 - SO 01 Hala“ sa nachádza položka

90	K		bleskozvod D+M	kpl	1,000
----	---	--	----------------	-----	-------

Žiadame o poskytnutie podrobného rozpisu daných prác (určenie presných prác a dodávok, s presným množstvom a MJ) z dôvodu správneho ocenenia, nakoľko merná jednotka „kpl“ je v tomto prípade nejednoznačná, a z poskytnutého popisu sa nedá jednoznačne určiť rozsah prác.

4) Žiadame o dodanie kompletnej PD (podrobné grafické znázornenie s popisom) pre objekt „2 - SO 02 Kóje na materiál“ a to pre časť Architektonicko-stavebné riešenie + PD výpisy klampiarske, čo v poskytnutých SP absentuje, z dôvodu jednoznačného ocenenia jednotlivých prác.

5) Žiadame o dodanie kompletnej PD (podrobné grafické znázornenie s popisom) pre objekt „2 - SO 02 Kóje na materiál“ a to pre časť Elektroinštalácia a bleskozvod, čo v poskytnutých SP absentuje, z dôvodu jednoznačného ocenenia jednotlivých prác.

6) V poskytnutom výkaze výmer „2 - SO 02 Kóje na materiál“ sa nachádza položka

74	K		bleskozvod D+M	kpl	1,000
----	---	--	----------------	-----	-------

Žiadame o poskytnutie podrobného rozpisu daných prác (určenie presných prác a dodávok, s presným množstvom a MJ) z dôvodu správneho ocenenia, nakoľko merná jednotka „kpl“ je v tomto prípade nejednoznačná, a z poskytnutého popisu sa nedá jednoznačne určiť rozsah prác (nakoľko chýba aj PD).

7) Žiadame o dodanie kompletnej PD (podrobné grafické znázornenie s popisom) pre objekt „SO 03 Kontajnery - administratívne a sociálne zázemie“ a to pre časť Architektonicko-stavebné riešenie a PD Statické posúdenie, čo v poskytnutých SP absentuje, z dôvodu jednoznačného ocenenia jednotlivých prác.

8) V poskytnutom výkaze výmer „SO 03 Kontajnery - administratívne a sociálne zázemie“ sa nachádzajú položky

21-M - Elektromontáže

Osoba podľa § 8 ods. 1 **vyhovuje** žiadosti o nápravu, poskytne odpovede do 05.03.2018 a zašle všetkým uchádzačom, ktorí si požiadali o súťažné podklady, súčasne budú zverejnené na profile Osoby podľa § 8 ods. 1.

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA PARTIZÁNSKE, spol. s r.o.

Nemocničná 979/1, 958 01 Partizánske

“Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie v katastrálnom území mesta Partizánske - stavebná časť”

21-M - Elektromontáže

16		Vývodové pole v rozvážači HR	ks	2
17		Uzemnenie SR – ZD01 komplet	ks	1
18		Antikoročná paska	ks	2
19		Skriňa SR4	ks	1
20		Betonový základ	ks	1
21		CYKY-J 5x10	m	80
22		CGTG-J 5x6	ks	4
23		Zemniaca pásovina FeZn 30x4	m	25
24		R-kontajnery	ks	1
25		R-vaha	ks	1
26		Zásuvková skriňa SCAME IP66/20	ks	1
27		Výkopy pre trasu	m	60
28		Výkopové práce - chráničky dozeme	m	60
29		Položenie nových vedení zaistenie fóliou.....	m	60
30		Pomocné stavebné práce ,demontaže	hod	40

Žiadame o dodanie kompletnej PD (podrobné grafické znázornenie s popisom) pre dané práce, čo v poskytnutých SP absentuje, z dôvodu jednoznačného ocenenia jednotlivých prác.

- 9) V poskytnutom výkaze výmer „SO 03 Kontajnery - administratívne a sociálne zázemie“ sa nachádza položka

31	K	51.200	Kontajnery s vybavením D+M	ks	4,000
----	---	--------	----------------------------	----	-------

Žiadame o dodanie kompletnej PD (podrobné grafické znázornenie s popisom) pre dané práce, čo v poskytnutých SP absentuje, z dôvodu správneho ocenenia, nakoľko z poskytnutého popisu sa nedá jednoznačne určiť rozsah prác.

- 10) Žiadame o dodanie kompletnej PD (podrobné grafické znázornenie s popisom) pre objekt „SO 04 Spevnené plochy a komunikácie“ a to pre časť Architektonicko-stavebné riešenie + PD dočasné dopravné značenie, čo v poskytnutých SP absentuje, z dôvodu jednoznačného ocenenia jednotlivých prác.
- 11) Žiadame o dodanie kompletnej PD (podrobné grafické znázornenie s popisom) pre objekt „SO 04 Spevnené plochy a komunikácie“ a to pre časť Elektroinštalácia-Vonkajšie osvetlenie, čo v poskytnutých SP absentuje, z dôvodu jednoznačného ocenenia jednotlivých prác.
- 12) Žiadame o dodanie kompletnej PD (podrobné grafické znázornenie s popisom) pre objekt „SO 05 Odvod dažďových vôd, Splašková kanalizácia“ a to pre časť Architektonicko-stavebné riešenie, PD ZTI + PD prefabrikáty a PD dažďová nádrž, čo v poskytnutých SP absentuje, z dôvodu jednoznačného ocenenia jednotlivých prác.
- 13) Žiadame o dodanie kompletnej PD (podrobné grafické znázornenie s popisom) pre objekt „SO 06 Vodovodná prípojka, vnútroareálový rozvod vody“, nakoľko poskytnutá PD pre daný objekt nie je kompletná, a to pre časť Architektonicko-stavebné riešenie, PD ZTI z dôvodu jednoznačného ocenenia jednotlivých prác.

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA PARTIZÁNSKE, spol. s r.o.

Nemocničná 979/1, 958 01 Partizánske

“Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie v katastrálnom území mesta Partizánske - stavebná časť”

		14) Žiadame o dodanie kompletnej PD (podrobné grafické znázornenie s popisom) pre objekt „SO 08 Prívod NN a napojenie na jestv. trafostanicu“, nakoľko poskytnutá PD pre daný objekt nie je kompletná chýbajú jednotlivé Výkresy pre daný objekt, z dôvodu jednoznačného ocenenia jednotlivých prác.			
		15) V poskytnutom výkaze výmer „SO 10 Oplotenie areálu“ sa nachádzajú položky			
17	K	76792010.40	Montáž a dodávka Brána oceľová posuvná 7500 x 2000 mm , vr. kovania a uzamykateľná	ks	1,000
18	K	76792010.41	Montáž a dodávka Brána oceľová jednokr. 1500 x 2000 mm , vr. kovania a uzamykateľná	ks	1,000
		Žiadame o dodanie kompletnej PD (podrobné grafické znázornenie s popisom) pre dané práce, čo v poskytnutých SP absentuje, z dôvodu jednoznačného ocenenia jednotlivých prác.			
		16) Žiadame o dodanie kompletnej PD (podrobné grafické znázornenie s popisom) pre objekt „SO 11 Mostová váha“ a to pre časť Architektonicko-stavebné riešenie + PD Mostová váha, čo v poskytnutých SP absentuje, z dôvodu jednoznačného ocenenia jednotlivých prác.			

Celý tento dokument (a jeho súčasti) bude zaslaný všetkým záujemcom, ktorí si požiadali o súťažné podklady a zverejnený na profile Osoby podľa § 8 ods.1 (okrem odpovedí časti “žiadost’ o nápravu”, táto žiadost’ o nápravu je spomenutá len informatívne a 05.03.2018 bude taktiež zaslaná aj s odpoveďami všetkým záujemcom, ktorí si požiadali o súťažné podklady a tieto odpovede budú zverejnené na profile Osoby podľa § 8 ods.1).

S pozdravom

Mgr. Ľuboš Kakaš

osoba splnomocnená Osobou podľa § 8 ods.1

V Bratislave dňa 01.03.2018

Odkaz na úložisko, kde sa dá stiahnuť súbor **Subory ako sucast 1,2 ODPOVEDE.zip**, kde sa nachádzajú všetky súbory uvedené v odpovediach na jednotlivé otázky záujemcu o súťažné podklady s poradovým číslom 1.

https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/725b68ae-4681-4ba3-91c7-a00785565032?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing