



Poznámky: Uzávery pred plynovými spotrebičmi umiestniť tak, aby boli ľahko prístupné.

DN 25iz
OC — — — — — Oceľové plynovodné potrubie- OPZ, oceľ STN 11353.1, izolované proti el. preskokomom min. 25kV podľa STN EN 12007-1:2013 breilenovou izoláciou

DN 25
OC — — — — — Oceľové plynovodné potrubie- OPZ, oceľ STN 11353.1

Projektant:	Ing. Rastislav Kohút	Zodpovedný projektant:	Ing. Rastislav Kohút	Kohút PRO S.r.o. Štúrova 314/14 972 26 Nitrianske Rudno tel: 0905 226 452 mail: rkpro@rkpro.info www.rkpro.info												
Investor:	Obec Višňové, 013 23 Višňové 556, IČO: 00648078, DIČ: 2020638961															
Miesto stavby:	k. ú.: Višňové, parc. č.: 740															
Názov stavby:	Novostavba materskej škôlky v obci Višňové			<table><tr><td>Číslo zákazky</td><td></td><td rowspan="4">Sada:</td></tr><tr><td>Dátum</td><td>07-2016</td></tr><tr><td>Formát</td><td>2xA4</td></tr><tr><td>Archívne číslo</td><td></td></tr></table>	Číslo zákazky		Sada:	Dátum	07-2016	Formát	2xA4	Archívne číslo				
Číslo zákazky		Sada:														
Dátum	07-2016															
Formát	2xA4															
Archívne číslo																
Názov výkresu:	SO 107, Plynoinštalácia Pôdorys I. P. P.			<table><tr><td>Mierka:</td><td>Učel:</td><td>Zmena:</td></tr><tr><td>1:75</td><td>PPSP</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Číslo výkresu:</td></tr><tr><td colspan="3">SO 107-2</td></tr></table>	Mierka:	Učel:	Zmena:	1:75	PPSP		Číslo výkresu:			SO 107-2		
Mierka:	Učel:	Zmena:														
1:75	PPSP															
Číslo výkresu:																
SO 107-2																