

## **Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod**

Naša značka:1-17/2018    Vybavuje: Ing. Kondesová/0262250308    Závod, dňa 7.3.2018  
Maxianová/0347799254

**Vec:** Vysvetlenie č. 2 k Súťažným podkladom na verejnú súťaž podlimitná zákazka na predmet zákazky „MŠ- Prestavba a prístavba k ZŠ s MŠ Závod“

Na základe Vašej žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov na verejnú súťaž - podlimitná zákazka na **uskutočnenie prác „MŠ- Prestavba a prístavba k ZŠ s MŠ Závod“**, ktorá nám bola doručená emailom dňa 6.3.2018 Vám dávame nasledovné stanovisko:

### **Otázka č. 4**

Chcel by som sa opýtať vo výkaze výmer ani v tech. správe som nenašiel žiadnu zmienku o realizácii zateplenie podlahy základovej dosky v prízemí resp.1.NP a následnú realizáciu poteru.

Otázka: bude sa realizovať tepelná izolácia podlahy a následne na tepelnú izoláciu realizácia poteru ? Alebo dlažba , PVC ide priamo na základovú dosku a ide priamo aj na stropnú dosku nad 1.NP bez tepel. Izolácie podláh.

### **Odpoveď na otázku č.4**

**Tepelná izolácia podlahy a následne na tepelnú izoláciu realizácia poteru sa nebude realizovať. Dlažba, PVC ide priamo na základovú dosku a aj na stropnú dosku nad 1. NP bez tepelnej izolácie podláh.**

S pozdravom

Ing. Peter Vrablec  
starosta obce

**Na vedomie:** všetkým známym záujemcom/uchádzačom, ktorým boli zaregistrovaní a zároveň zverejnené na profile verejného obstarávateľa.