



ELEKTROINŠTALÁCIA V BYTOCH, SPOLOČNÝCH PRIESTOROCH A PREVÁDZKACH  
BUDE PREVEDENÁ KÁBLAMI CYKY ULOŽENÝMI POD OMIETKOU.  
VŠETKY EL. ZARIADENIA INŠTALOVANÉ VO VHLKOM, RESP. VONKAJŠOM PROSTREDÍ  
VO VYHOTOVENÍ MIN. IP44 A SVETELNÉ OKRUHY V TAKOMTO PROSTREDÍ ZAPOJIŤ  
CEZ PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (Iv = 30mA).

**UPOZORNENIE:**

PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA EL. ZARIADENÍ, BOZP, KÁBLOVÝCH TRÁS A ZAPOJENIA BUDE  
RIEŠENÁ V ĎALŠOM STUPNI PD - REALIZAČNOM PROJEKTE.

OZN. POPIS		KÁBEL
S1	- svietidlo LED stropné 34W/3900 lm	CYKY 3Cx1,5
S2	- svietidlo LED nástenné 18W/2200 lm	CYKY 3Cx1,5
SN	- núdzové osvetlenie žiarivkové s vl. zdrojom (min.1hod.)	CYKY 3Cx1,5
Z	- zásuvka 230V	CYKY 3Cx2,5
Zk	- zásuvka kombinovaná 230V/400V/16A	CYKY 5Cx2,5
RH7	- hlavný rozvádzač objektu	CYKY 5Cx25

Investor: OIL JPM s.r.o., Hodonínska cesta, Holíč		<b>ING. ERIK LUKÁČ</b>  odborne spôsobilý elektrotechnik špecialista na projektovanie VTZ elektrického podľa osvedčenia ev.č. 086/4/2006-EZ-P-EZ-A
Výpracoval: ING. ERIK LUKÁČ		
E-2	miesto: Holíč, Bratislavská ulica p. č. 592/9	
18-0302	<u>SO-07</u> Sklad výroby piva	
M 1:100	názov výkresu: ELEKTROINŠTALÁCIA 1.NP	
PD PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		

**NAPĎTOVÁ SÚSTAVA:** 3+NPE AC 400V/TN-S  
**ZÁKLADNÁ OCHRANA:** IZOLÁCIOU, KRYTÍM, ZÁBRANAMI, POLOHOU  
**OCHRANA PRI PORUČHE:** SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA  
**Určenie vonk. vplyvov:**  
**kúpeľňa, práčovňa:** AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AP1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1  
**vonku na fasáde objektu:** AA7, AB7, AC1, AD2, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL2, AN1, AP1, AQ2, AR1, AS1, AT1, AU1  
**BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1**  
**ostatné vnútorné priestory:** AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AP1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1