

Verejný obstarávateľ:
Obec Bukovec, Bukovec 83, 044 20 Malá Ida

Názov predmetu zákazky:
Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu obce Bukovec

Záujemcovia

VEC:

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie 1

Obec Bukovec ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásil prostredníctvom Výzvy na predkladanie ponúk č. 2335 - WYP uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 31/2018 dňa 13.02.2018 verejné obstarávanie podlimitnej zákazky s názvom: „**Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu obce Bukovec**“ zadávanej postupom podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu podľa ustanovení § 113 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Verejnému obstarávateľovi bola doručená žiadosť o vysvetlenie od jedného zo záujemcov a preto týmto listom verejný obstarávateľ poskytuje odpoveď na položenú otázku všetkým záujemcom nasledovne:

Otázka č. 1

Žiadame verejného obstarávateľa (VO) o informáciu, či pri osadzovaní nových **rozvodov vykurovania** a **rozvodov elektro** do stien v miestnosti č. 2.10 (Sála kultúrneho domu), bude potrebné aj demontáž pôvodného dreveného obloženia stien? Bude sa realizovať aj následná montáž (nový drevený obklad), alebo spätná montáž (pôvodný obklad upravený) tohto dreveného obkladu stien? V prípade ak áno žiadame VO o doplnenie príslušných položiek aj do výkazu výmer

Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č. 1

Áno bude potrebná aj demontáž pôvodného dreveného obloženia stien. Do výkazu výmer doplnená demontáž obkladu.

Otázka č. 2

Z výkresovej a textovej dokumentácii ani z výkazu výmer nie je zrejmé, kde presne sa navrhuje použiť položky z výkazu výmer č. **11 - Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m²** a položka č. **12. Dlažba zámková** o výmere 8,556 m². Domnievame sa správne, že sa zamýšľa použiť tieto položky pri úprave na chodníka 500mm šírky hneď vedľa obvodovej steny vedľa miestnosti č. 1.16 ? Žiadame preto o doplnenie spomínaných položiek č. 11 a 12 aj do výkresovej projektovej dokumentácie.

Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č. 2


Verejný obstarávateľ:
Obec Bukovec, Bukovec 83, 044 20 Malá Ida

Názov predmetu zákazky:
Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu obce Bukovec

Áno jedná sa o práce v exteriéri pri miestnosti 1.16. Doplnené do výkresovej dokumentácie.

Otázka č. 3

Žiadame verejného obstarávateľa (VO) o informáciu, kam budú následne odvedené dažďové vody z nového odvodňovacieho žľabu s liatinovým roštom a zo zvislého potrubia strechy na JZ strane objektu? Nebude dochádzať k preplneniu a následne k vyliatiu navrhovaného dažďového žľabu dažďovými vodami odvedenými zo strechy? PD túto skutočnosť nerieši, viď obrázok nižšie.



Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č. 3

Existujúci stav – voda preteká cez žľab – zlé napojenie zvodu na žľab a tiež je žľab zanesený. Urobili sme nové napojenie zvodu do žľabu, žľab sa tiež odsunul od obvodovej steny. Do žľabu a zvodu neriešime napojenie nových odvodňovacích plôch, iba pôvodné.

Otázka č. 4

Žiadame verejného obstarávateľa o opravu výkazu výmer v časti „C – Rozpočet“ keď že v položke č. 1. „Osadenie ocelejovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m²“ je výmera len 3 ks no v položkách č. 2 a č. 3 je spolu 5ks. Na základe PD žiadame o **úpravu** položky č. 2 - „Zárubňa oceľová 110x2150“ v názve aj v množstve, pretože správny rozmer má byť **110x215** a správny počet (výmera) má byť **1 ks** namiesto 3ks.

Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č. 4

Verejný obstarávateľ opravil výkaz výmer.

Verejný obstarávateľ:
Obec Bukovec, Bukovec 83, 044 20 Malá Ida

Názov predmetu zákazky:
Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu obce Bukovec

Otázka č. 5

Žiadame verejného obstarávateľa o opravu buď výkazu výmer v časti „C – Rozpočet“ v položke č. 25. „Plastové dvere H/B 1200/1100 mm jednokrídlové otváracie-sklopné , (viď. PD), 115“, alebo vo výkaze otvorových konštrukcií, pretože sa vylučuje, aby boli dvere ozn. 115 aj otváracie von (do exteriéru) a popri tom aj otváracie sklopné dnu (do interiéru). Žiadame o nápravu v popise týchto dverí (zjednotenie popisu na základe požiadaviek investora) všade kde sa tento popis nachádza z dôvodu správneho ocenenie položky.

Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č. 5

Verejný obstarávateľ mení dvere na otváracie len von a zároveň prikladáme opravený výkaz výmer a výkresy.

Otázka č. 6

Žiadame verejného obstarávateľa (VO) o opravu výkazu výmer v časti „C – Rozpočet“ v položke č. 48. „Plastové okno H/B 900/600 mm sklopné (viď. PD) 116“, z dôvodu, že toto okno má v PD rozmer 900x500 mm.

Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č. 6

Verejný obstarávateľ opravuje vo výkaze výmer.

Otázka č. 7

V PD v časti architektúra konkrétne vo výkrese č. OUaKD_Bukovec_108_podorys_prizemia_NS.pdf sa na severovýchodnej časti stavby nachádza okapový chodník vyhotovený z betónových kociek. Spomínaný betónový okapový chodník + práce na ňom nie sú zahrnuté vo výkaze výmer, (iba štrkové okapové chodníky), preto žiadame VO o doplnenie týchto položiek do príslušného výkazu výmer.

Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č. 7

Verejný obstarávateľ doplní do výkazu výmer betónový okapový chodník.

Z dôvodu, že toto vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov ovplyvňuje cenotvorbu ponúk záujemcov/uchádzačov, verejný obstarávateľ taktiež dáva na vedomie, že Redakčnou opravou č. 1 odoslanou do Vestníka verejného obstarávania mení lehotu na predkladanie ponúk a lehotu na otváranie ponúk nasledovne:

Číslo oddielu: IV.2.2 Miesto, kde má byť text upravený:

Verejný obstarávateľ:
Obec Bukovec, Bukovec 83, 044 20 Malá Ida

Názov predmetu zákazky:
Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu obce Bukovec

Lehota na predkladanie ponúk

Namiesto: 22.03.2018 08:00

má byť: 18.04.2018 12:00

Číslo oddielu: IV.2.7 Miesto, kde má byť text upravený:

Podmienky na otváranie ponúk

Namiesto: 28.03.2018 10:00

má byť: 20.04.2018 09:00

Zároveň verejný obstarávateľ Redakčnou opravou č. 1 mení aj predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, nakoľko odpoveďou na žiadosť o vysvetlenie došlo ku zmenám v rozpočte.

Predpokladaná hodnota zákazky je: 394 305,810 € bez DPH

Pokiaľ má ktorýkoľvek záujemca ďalšie konkrétne otázky, ktoré by potreboval zodpovedať, môže využiť inštitút žiadosti o vysvetlenie a položiť ich verejnému obstarávateľovi, ktorý bude na ne v zákonnej lehote odpovedať. Príloha č. 3 je zverejnená taktiež v editovateľnej podobe v systéme ERANET spolu so všetkými ostatnými dokumentmi tohoto vysvetlenia a doplnenia.

Príloha č. 1: Bukovec_108_Podorys_prizemia_novy_stav

Príloha č. 2: Bukovec_vykaz_okien_5

Príloha č. 3: 01 Rozpočet, 01 – 1 Rekapitulácia objektov, C - Rozpočet

V Bratislave, dňa 20.03.2018

.....
Mgr. Eva Kmecová
osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania