

- (TP) - TABUĽA S PROJEKTOROM
(DVZ) - DECENTRÁLNE VETRACIE ZARIADENIE VIESSMANN VITOVENT 200-D, VÝKON : DO 55 m

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP

Č.M.	MIESTNOSŤ	OSVETLENIE [lx]
1.01	CHODBA	200
1.02	WC UČITELIA	200
1.03	MIESTNOSŤ UPRATOVAČKY	200
1.04	ZBOROVŇA	300
1.05	WC CHLAPCI	200
1.06	WC DIEVČATÁ	200
1.07	ŠATŇA	200
1.08	UČEBŇA č.1	500
1.09	UČEBŇA č.2	500
1.10	UČEBŇA č.3	500
1.11	UČEBŇA č.4	500

LEGENDA SVIETIDIEL A PRÍSTROJOV:


- A STROPNÉ LED SVIETIDLO, 2x35W, IP20
B STROPNÉ LED SVIETIDLO, 2x28W, IP20
C STROPNÉ LED SVIETIDLO, 1x18W, IP20
D NÁSTENNÉ LED SVIETIDLO, 1x9W, IP20
E NÁSTENNÉ ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO, 20W, IP43 SO SNÍMAČOM POHYBU
NO NÚDZOVÉ SVIETIDLO SO ZDROJOM, 9W, IP54
ZÁSUVKA DVOJITÁ, 230V/16A
ZÁSUVKA SLABOPRÚDOVÁ
SPÍNAČ VNÚTORNÝ 230V/10A, č.1
SPÍNAČ VNÚTORNÝ 230V/10A, č.5
SPÍNAČ VNÚTORNÝ 230V/10A, č.6
SPÍNAČ VNÚTORNÝ 230V/10A, č.7
SPÍNAČ DO VLHKA 230V/10A, č.6+6
SPÍNAČ DO VLHKA 230V/10A, č.6

SÚSTAVA: 3PEN AC 50Hz, 400V, SIEŤ: TN-S

II. NAPŤOVÉ PÁSMO PRE STRIEDAVÉ NAPÄTIE V ZMYSLE STN 33 0110

OCHRANNÉ OPATRENIE V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:

- A) POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANU PRED PRIAMYM DOTYKOM) V ZMYSLE ČL.411.2
A.1 ZÁKLADNÁ ISOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ, A.2 ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI
B.2 PREKÁŽKAMI, B.3 UMIESTNENÍM MIMO DOSAH
B) POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE (OCHRANU PRED NEPRIAMYM DOTYKOM) V ZMYSLE ČL. 411.3
411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE
411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE, 411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA
C) SYSTÉM TN V ZMYSLE ČL. 411.4 (STN 33 2000-4-41)



HLAVNÝ PROJEKTANT: ateliér-m spol.s r.o.	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Anton Fekete	ateliér-m www.atelier-m.sk 0905 510528, 0907 137166 Boženy Nemcovovej 1, Vranov nad Topľou ARCHITEKTÚRA INTERIÉR URBANIZMUS	
INVESTOR: Obec Hrčel', Obecný úrad Hrčel', Hlavná 200/30, 076 15 Hrčel'		ČASŤ: D1.3	SADA Č.:
STAVBA: MODULOVÝ PAVILÓN ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI HRČEL' - novostavba		DÁTUM: 02/2018	
MIESTO: areál ZŠ HRČEL'		FORMÁT: 2x4	
OBJEKT: SO - 01 HLAVNÝ OBJEKT			
ČASŤ: ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD			
OBSAH VÝKRESU: ELEKTROINŠTALÁCIA	STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: Projekt pre stav. konanie a realizáciu stavby	MIERKA: 1:75	VÝKRES Č.: E-1