

všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

V súvislosti s nadlimitnou zákazkou na uskutočnenie stavebných prác s názvom „**Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta – pravý breh, stavba II. – rkm 140,575 – 142,517**“, zverejnenou dňa 6. 4. 2018 vo Vestníku verejného obstarávania č. 68/2018 pod č. 4805 - MSP (ďalej len „Zákazka“), bola verejnému obstarávateľovi SLOVENSKÉMU VODOHOSPODÁRSKEMU PODNIKU, štátnemu podniku, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica (ďalej len „verejný obstarávateľ“) doručená žiadosť o vysvetlenie, v ktorej záujemca požiadal vysvetliť nasledovné:

Otázka č.1:

„Vo výkaze výmer v časti SO 022, SO 27 a SO 45 je položka:

567133111	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 160 mm	m2
-----------	--	----

Avšak v technickej správe a popise stavby je táto položka o hr. 170 mm.

Otázka:

Aká hrúbka je správna 160 mm alebo 170 mm?“

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 1:

Verejný obstarávateľ potvrdzuje hr. 160mm po zhutnení. Zároveň uskutočnil opravu opisu predmetu zákazky, aby zosúladiť výkaz výmer s technickou správou. Súčasťou tohto vysvetlenia je aj opravená technická správa.

V Bratislave, dňa 18. 4. 2018

Marek Havaš
kontaktná osoba pre proces VO