

## **DODATOK č.1 zo dňa 10.03.2017 K PD**

Stavba : Stredná zdravotnícka škola v Žiline – Stavebné úpravy kuchyne s jedálňou a strechy so zateplením školskej jedálne. Časť 2 – stavebné úpravy kuchyne s jedálňou  
Adresa : Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina  
Miesto : parc. č. 5416/1, katastrálne územie Žilina  
Investor : Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina  
Profesia : Elektroinštalácia

### **SPRIEVODNÁ SPRÁVA**

Predmetom Dodatku č.1 zo dňa 10.03.2017 k projektovej dokumentácii – Stavebné úpravy kuchyne s jedálňou a strechy so zateplením školskej jedálne. Časť 2 – stavebné úpravy kuchyne s jedálňou je doplnenie PD o nasledovné:

#### **Elektroinštalácia – Časť 2 – stavebné úpravy kuchyne s jedálňou**

V elektroinštalácií sa dopĺňa výkres EL-06 VYKUROVANIE – DODATOK.

Predmetom dodatku v elektroinštalácií je napojenie podlahových konvektorov s tangenciálnymi ventilátormi, ktoré sú napájané cez transformátory 230/12V 300W. Transformátory budú umiestnené v stene nad konvektormi a napojené budú prívodom 230V z rozvádzača RM2. Kábel bude uložený v káblovej trase spolu s ostatnými silnoprúdovými zariadeniami. Ventilátor konvektora bude napojený z transformátora káblom CMSM 2Ax2,5.

#### **Ovládanie:**

Ovládanie konvektorov je navrhnuté termostatom s prepínačom otáčok. Termostat bude umiestnený na stene vo výške 1,4 metra a je potrebné ho prepojiť s transformátormi káblom CMSM 5Dx1,5.

Termostat a transformátory sú dodávkou ÚK.

Prívody k ventilátorom viesť pod omietkou, a v podlahe v ohybných rúrkach FX

Pri kladení vedení treba dodržiavať bezpečné vzdialenosti medzi rozvodmi slaboprúdových vedení a vedeniami silnoprúdu.

Všetky ostatné časti PD ostávajú v plnej platnosti bez zmien a doplnení, pričom tento Dodatok č.1 nemá vplyv na vydané rozhodnutia, ktorými bola povolená predmetná stavba.

V Žiline 03.2017

Vypracoval: Ing. Lubomír Gecík