

SPRIEVODNÁ SPRÁVA A SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

Tento Dodatok č.1 k PD „Stredná priemyselná škola v Martine – stavebné úpravy školskej kuchyne“ mení a dopĺňa **len a výhradne** čiastkové **riešenia v časti H. Vykurovanie**.

Zmeny a doplnenia spočívajú v :

Dodatočnom zistení po mimosezónnej obhliadke Odovzdávacej stanice tepla (OST) v 08/2017, že trasa prepojenia vykurovacie potrubia medzi OST v Bloku A a miestami navrhovaného odberu pre VZT jednotky (Atrea) v Bloku B3 (školská kuchyňa) nie je možné realizovať v pôvodne navrhovanej trase. Trasovanie je v tomto Dodatku č.1 pozmenené a bolo nutné riešiť aj iný spôsob kotvenia potrubí UK ako spojitú konštrukciu pre už existujúce UK potrubia v trase, ktoré nie je možné demontovať ale bude nutné ich odizolovať a doplniť k ich nosnej konštrukcii doplnkové oceľové konštrukcie pre kotvenie a zavesenie potrubí. Pôvodné potrubia budú nanovo preizolované. Celková dĺžka trasa ostáva rovnaká. Zároveň bude nutné realizovať murárske výpomocné práce, nakoľko bolo zistené, že existujúca oceľová konštrukcia, na ktorú bude kotvená doplnková konštrukcia je na cca 30% trasy skorodovaná a bude nutné ju vysekať zo stien suterénu a opätovne doplniť túto oceľovú konštrukciu na trase potrubia.

Zároveň je doplnený aj rozpočet stavby a výkaz výmer (zadanie), ktoré je súčasťou projektovej dokumentácie.

Zmeny v tomto Dodatku nie sú takého charakteru, aby boli ovplyvnené resp. dotknuté akékoľvek stanoviská a rozhodnutia vydané pri schvaľovaní tejto stavby.

Tento Dodatok č.1 obsahuje :

1. Dodatok k PD č.1 – Sprievodná a súhrnná technická správa
2. Výkres č. UK-B-3-4-01 (schéma pozmenenej trasy)

Všetky ďalšie časti pôvodnej PD ostávajú plne v platnosti.

V Žiline, december 2017

Ing. arch. Andrej Mareš
Ing. Ľubomír Šupej