



ZNAČENIE ARMATÚR:	
GK	GULOVÝ KOHÚT HEIMEIER GLOBO H ZÁVITOVÝ - DO DN 50
UK	UZATVÁRACIA MEDZIPRÍRUBOVÁ KLAPKA BOAX PN6/16 - NAD DN 50
SK	SPÄTNÁ KLAPKA OVENTROP PN 16 DO DN 50 - ZÁVITOVÁ, NAD DN 50 - PRÍRUBOVÁ
F	FILTER NEČISTÔT OVENTROP PN 16 DO DN 50 ZÁVITOVÝ, NAD DN 50 PRÍRUBOVÝ
TZV	TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL Kieback&Peter
VR	ZÁVITOVÝ RUCNÝ REGULÁČNÝ VENTIL HEIMEIER STAD DO DN 50, PRÍRUBOVÝ HEIMEIER STAF NAD DN 50
VK	VYPÚŠŤACÍ KOHÚT
T	TEPLOMER S OCHRANNÝM PÚZDROM 160 mm, ROZSAH 0-130°C
M	TLAKOMER SO SPODNÝM PRÍP. 100 mm, ROZSAH 0-600 kPa VRÁTANE KOND. SLUČKY A TLAKOM. KOHÚTA

ZNAČENIE STUPAČIEK:	
SV...	STUPAČKY PRE VZT JEDNOTKY
DETAIL ZMIEŠAVACIEHO UZLA PRE VZT JEDNOTKY, M=1:25	
LEGENDA POTRUBÍ PRE VZT	
16x2,2-IZ (20/2,5-IZ...50x4-IZ)	STUPAČKY A LEŽATÉ ROZVODY PRE VZT JEDNOTKY
	REHAU RAUTITAN FLEX POTRUBIE Z PLAST HLINIKOVÉHO MATERIÁLU SPÁJANÉ LISOVANÍM, IZOLOVANÉ
	TEPLOVODNÝ VYMEŇNIK TEPLA STAVEBNICOVEJ VZT JEDNOTKY - JE DODÁVKOU VZT
	UZATVÁRACIA A REGULÁČNÁ SADA VRÁTANE ČERPADLA
	(ZMIEŠAVACÍ UZOL PRE VZT JEDNOTKAMI JE DODÁVKOU VZT)

±0,000 = 175.41 m n.m.
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

	HL. PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:		
	Ing. Tamara Ďuráková	Ing. Ján Matúš	Ing. Filip Madleňák		
INVESTOR:	MESTO STUPAVA, HLAVNÁ 1/24, STUPAVA				
NÁZOV STAVBY:	ROZŠÍRENIE ŠKOLSKEJ JEDÁLNE				FORMÁT: 2 x A4
MIESTO STAVBY:	k.ú.: STUPAVA, p.č. 829/3, k.ú. Stupava, Škoská 2,				STUPEŇ: RP
VÝKRES:	PÔDORYS STRECHY				MIERKA: 1:50
					DÁTUM SPRACOVANIA: 2/2018
					PROFESIA: VYKUROVANIE
					ZÁK. ČÍSLO: čís. V.: UK.02