

**P R O T O K O L č.1e/2018**  
**O KOMISIOLNÁLNO M URČENÍ PROSTREDIA**  
**PODĽA STN 33 2000-5-51**

**1.Zloženie komisie:**

Predseda komisie:	Jozef Priehoda	Proj. elektro
Členovia komisie :	Ing. Vladimír Vlačuška	Proj. TZB
	Alfréd Laluha	Proj. elektro

**2.Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia,  
Veľký Krtíš**

**SO05 MŠ Ul. Poľná, Veľký Krtíš**  
**Pripojenie čerpadla**

**3.Podklady použité pre vypracovanie protokolu :**

- a, Výkresová dokumentácia objektu
- b, Ostatné platné technické normy, zákony a vyhlášky, súvisiace s posudzovanou činnosťou

**4.Popis zariadenia:**

Jedná sa o pripojenie ponorného čerpadla v zbernej nádrži

**5. Prílohy**

- Príloha č.1 – Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51

**6. Rozhodnutie:**

Komisia rozhodla, že:  
Elektrická inštalácia pripojenia vedie vnútornými priestormi s prostredím triedy III  
a vonkajším prostredím triedy VI.

Tento protokol má celkom 1 stranu textu a 1 stranu vo forme tabuľkovej prílohy

Prievidza, 01.2018

.....  
predseda komisie