

-RP MISTRAL41W

Insulation Class: II
Ingress Protection: IP41
Ingress Protection: IK08
Nominal Current: 63 A
Type: Wall-mounted
DIN Place units: 72
Šířka: 387 mm
Výška: 659 mm
Depth: 119 mm

Pi = 15 kW Pp = 8kW
Ikmax = 6 kA **

ELEKTRICKÁ SIEŤ : 3+N+PE, ~50 Hz, 3x230/400V, TN-S

A	<div>ABB</div>										A
B	<div></div>										B
C	<div></div>										C
D	<div></div>										D
E	<div></div>										E
F	<div></div>										F

AUTOR NÁVRHU					
HL. PROJEKTANT		Ing. Miroslav Hřívk			
ZOD.PROJEKTANT		Ing. Ľubomír Gecík			
VYPRACOVAL		Ing. Ľubomír Gecík			
INVESTOR		obec Terchová			
NÁZOV STAVBY		ZŠ s MŠ A. F. Kollára - nadstavba MŠ, elokované pracovisko MŠ, Gregušovia 933, TERCHOVÁ		PARCELA ČÍSLO 8675/1	
				KLASIF. STAVBY	
NÁZOV VÝKRESU		ROZVÁDZAČ RP		MIERKA -	
				ČÍSLO VÝKRESU 4	

E	ČÍSLO ZÁKAZKY		
	ARCHIVNE ČÍSLO		
	DÁTUM	6. 2017	
	FORMÁT A4	4	
	STUPEŇ	PSP	
	PROFESIA	ELE	
F	MIERKA		



